



Zadavatel:

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
se sídlem: Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín
IČO: 00226637

Zástupce zadavatele:

CEJIZA, s.r.o.
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:

„Nemocnice Hodonín - výstavba pavilonu urgentního příjmu“
(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle
ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 ZZVZ

Zadavatel ve věci výše uvedeného zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 4. 11. 2025

I.

Žádost č. 10 ze dne 3. 11. 2025

„Vážený zadavateli,

dovolujeme si podat žádost o dodatečné informace k výše uvedené zakázce.

- Hlavní rozvaděč RMU1, je rozdělen do tří jednotlivých polí rozvaděče. Tato skříň je vyráběna jako celek. Nerozumíme tomu, proč jsou tedy první dvě rozvaděčová pole s požární odolností EI30DP1 a poslední požární odolnost nemá?*
- Dále je dle nás nedostatečně vyřešeno chlazení rozvaděče, vzhledem k jeho obsahu a oteplení rozvaděče.“*

Odpověď zadavatele na žádost č. 10

Zadavatel upřesňuje, že požaduje skříň jako celek s požární odolností EI30, a to včetně všech tří požárních uzávěrů. Zadavatel uvádí, že tento popis není na výkresu s názvem „D.1.4.5-13 Rozvaděč RMU1 - pole č.3 ZIS“, který je součástí projektové dokumentace (Příloha č. 1 zadávací dokumentace) části D - Dokumentace objektů, SO 01-Urgentní příjem, D.1.4.5 SILNOPROUD, výslovně uveden, a touto odpovědí popis upřesňuje. Zadavatel pro úplnost doplňuje, že Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 2 zadávací dokumentace) zůstává beze změny.

Zadavatel má za to, že chlazení rozvaděče je v projektové dokumentaci (Příloha č. 1 zadávací dokumentace) řešeno dostatečně, přičemž uvádí, že vnitřní teplota rozvaděče je hlídána termostatem a teplo je odváděno ventilátorem do vnějšího prostoru. Přesné oteplení rozvaděče definuje výrobce na základě zvolených přístrojů, a to dle katalogových listů vybraného výrobce. Dle toho výrobce rozvaděče následně osadí mřížky takových velikostí a ventilátor tak, aby rozvaděč dokázal odvětrat. Zadavatel upřesňuje, že mřížky musí být určeny do dveří s požární odolností.

II.

Všechna ustanovení zadávací dokumentace zůstávají zachována.

V Brně dne 4. 11. 2025

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka

(podepsáno elektronicky)