

Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 21. 11. 2025

Název veřejné zakázky:

„Snížení energetické náročnosti technologií tělovýchovného pavilonu GYBY“

identifikační údaje zadavatele

Název: **Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace**
Sídlo: Vejrostova 1143/2, Bystrc, 635 00 Brno
IČO: 60555211
Zastoupený: **Mgr. Petr Šurek, ředitel**
Bank. účet zadavatele: 19-5113630247/0100

(dále rovněž jen „zadavatel“)

Osoba zmocněná k výkonu zadavatelských činností, kontaktní osoba zadavatele:

Název: **Mgr. Ing. Petr Zatloukal, advokát**
Zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory pod registračním číslem 17960
Sídlo: Vídeňská 277/68, 639 00 Brno
IČO: 06703747
E-mail: zatloukal@aktap.cz
Tel.: +420 777595086

(dále rovněž jen „kontaktní osoba zadavatele“)

Zadavatel dne 18. 11. 2025 obdržel 2 níže uvedené žádosti o vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace, přičemž zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace:

I.

Žádost o vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace:

„Dobrý den,
ve slepém rozpočtu slaboproudu nejde doplnit cena o položek, které mají sice popis,množství,jednotku, ale nejde doplnit cena zamčená buňka 😊
viz např. PZTS, F18... položka A1.010- podružný el. materiál. 3%... pls o dotaz i na další takto uvedené položky .
Můžete prosím poslat odemčený výkaz výměr?
D+kuji“

Odpověď zadavatele:

Uzamčené cenové buňky ve slepém rozpočtu slaboproudu se vyplní samy po doplnění relevantních cen, které lze v předmětném rozpočtu doplnit, kdy tyto obsahují vzorce. Konkrétní zmíněná položka A1.010 ve sloupci H18 obsahuje vzorec, který vypočítá nacenění podružného el. materiálu 3% z relevantního základu doplněného účastníkem v rámci nacenění položek, které lze vyplnit. Účastníci zadávacího řízení tak nejsou oprávněni měnit stanovené vzorce v uzamčených buňkách a jsou povinni vyplnit požadované nacenění všech relevantních buněk, které nejsou uzamčeny.

II.

Žádost o vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace:

„Dobrý den, Chtěla bych Vás požádat o upřesnění a specifikaci řídicího systému rozvaděče, v rámci PD není specifikováno. Děkuji za vysvětlení“

Odpověď zadavatele:

Specifikace technických parametrů je dostatečně vymezena přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Zadavatel následně detailně specifikoval řídicí systém EZS v rámci změny zadávací domunetace č. 1. Pokud je účastníkem v rámci dotazu myšlen jiný rozvaděč, než u systému EZS, který byl již specifikován, prosí zadavatel o konkretizaci dotazu tak, aby bylo zcela zřejmé, který rozvaděč je předmětem dotazu a který konkrétní technický parametr či jakou informaci účastník požaduje sdělit nad rámec technického vymezení dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace.

V Brně dne 21. 11. 2025