DELANTE	STAVBA:	ZUŠ Mikulov - Oprava baletního sálu				
	VYPRACOVAL	PROJEKTANT	SCHVÁLIL	ČÁST:	D.1.2.5 Silnoproud	
	Ondřej Mazal	Ondřej Mazal	Ondřej Mazal	ZAK. Č. OBJEDNAT.:	-	DPS
				ZAK. Č. DELANTE:	2509ELMI	D.1.2.5.1-02
				DATUM:	09/2025	A4

ROZVÁDĚČE

POZ.	ROZVÁDĚČ	POŘAD. ČÍSLO JISTIČE	POPIS	ČÍSLO OBVODU	NAPĚTÍ [V]	JISTIČ	CHRÁNIČ	DALŠÍ VÝZRBOJ	POZNÁMKA	REV.
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
1	**Stávající rozváděč RE4 - úprava**								STÁVAJÍCÍ NA OMÍTKU, IP43/21, 400/230V, 50Hz, In 100A, HLJ B63/3, HLCHR 80/4/0,1, V. Č. 2/97, NAPOJENO Z RIS1 (EG.D)	0
2	RE4		Napájení AVT/SCO		400	B32/3	-	-	dozbrojení stávajícího rozváděče	0
3	**Stávající rozváděč RJP2 1NP - úprava**								STÁVAJÍCÍ NA OMÍTKU, IP40/20, 400/230V, 50Hz, In 100A, V. Č. 195069, R. V. 1988	0
4	RJP2 1NP		Svítidla		230	B10/2/0,03, A	-	-	dozbrojení stávajícího rozváděče	0
5	RJP2 1NP		Zásuvky		230	B16/2/0,03	-	-	dozbrojení stávajícího rozváděče	0
6	RJP2 1NP		Zásuvky		230	B16/2/0,03	-	-	dozbrojení stávajícího rozváděče	0
7	**Nový rozváděč AVT/SCO**								VIZ. PD A DODÁVKA DIVADELNÍ TECHNOLOGIE	0