

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 1

Název veřejné zakázky :	Vestavba podkroví s učebnami
Zadavatel :	Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	00055166
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zakázka malého rozsahu

Zadavatel předmětné veřejné zakázky obdržel dotaz následujícího znění:

„Dobrý den, žádám vás o upřesnění elektroinstalace:

1) v rozpočtu jsou uvedeny dva rozvaděče, v PD je zakreslen pouze jeden. Prosíme o upřesnění, kde bude rozvaděč osazen. Připojení je kompletem a nedokážeme určit cenu, když nevíme umístění.

2) V rozpočtu je 30 ks stolních telefonů - tolik míst v učebnách ani není.

3) Prosím o upřesnění umístění venkovních kamer abychom dokázali odhadnout kabeláž (v rozpočtu je to kompletem). “

Odpověď zadavatele:

ad1) Druhý rozvaděč R3.1 je umístěn v chodbě ve 3. NP, a to na místě stávajícího rozvaděče, který bude demontován a nahrazen novým (s pož. odolností EI-30). Vše viz výkres č. D1.4.6 a popis v technické zprávě.

ad2) Oceňte dle rozpočtu dodávku 30 ks telefonů, budou umístěny i do dalších stávajících prostorů školy.

ad3) Oceňte délku kabeláže vedené v podkrovní prostoru (pro dvě venkovní kamery) v metráži 100 m’.

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele