

Zadavatel: Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace, Komenského 343/5, 680 11 Boskovice, IČO: 62073117

Veřejná zakázka:

Oprava střechy

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Zadavatel na základě dotazu účastníka vydává následující vysvětlení zadávacích podmínek:

1. Dotaz účastníka:

V PD je tloušťka OSB desek 25mm a v rozpočtu je uvedena tl. 18mm. Prosím o upřesnění dané tl.

Odpověď zadavatele:

OSB deska bude oceněna v tl. 18 mm.

2. Dotaz účastníka:

V Pd je uvedena betonová hladká taška a v rozpočtu je uvedená krytina pol. č. 29 Krytina z falcovaných tašek - prosím o stanovení jaká krytina bude použita.

Odpověď zadavatele:

Bude použita taška betonová hladká.

3. Dotaz účastníka:

V rozpočtu dle mého názoru chybí položka na realizaci lávky z prken vč. dodávky desek.

Odpověď zadavatele:

Vytvoření podlahy na půdě je dáno položkou č.18, započítat D+M.

4. Dotaz účastníka:

V rozpočtu položka č. 12 - demontáž tepelné izolace a PD je zmínka, že původní izolace zůstává. Jak to tedy bude?

Odpověď zadavatele:

Odstranění původní izolace bude provedeno v nezbytné míře, dle poškození od lasicovité zvěře. Záměrem není odstranit vše, co bude možné ponechat, bude ponecháno. Přesný rozsah bude patrný po snesení střešní krytiny.

V Boskovicích dne 2. 1. 2026