



LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TPP
— — — — —	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ PÍTNÉ VODY	POZINK / PPt
— · — · — · —	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	POZINK / PPt
— — — — —	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	POZINK / PPt
— · — · — · —	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZINK / PPt
— · — · — · —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ PÍTNÉ VODY	PP-RCT + 8F
— · — · — · —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT + 8F
— · — · — · —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	PP-RCT + 8F
— · — · — · —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	LISOVANÁ OCEL
V 	NAVRŽENÉ STOUPAČNÍ POTRUBÍ VODOVODU	PP-RCT + 8F
P 	NAVRŽENÉ STOUPAČNÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	LISOVANÁ OCEL

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:

- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH,
- PŘÍPEVNĚNÍ PŘÍCHÝTKAMI A ZAKRYTO. HLAVNÍ ROZVOD BUDE VEDEN POD STROPEM,
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ tl. 9 mm, POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- BUDE OPATŘENO IZOLACÍ tl. 15 mm, IZOLACE Z PĚNĚNÉHO POLYURETANU.
- VÝBER TYPU ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBERU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

<h1>NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.</h1>		<h2>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</h2>	
<p>Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Lárského 11 669 02, Znojmo</p>		<p>Autorizační razítko:</p>	
<p>Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz</p>		<p>Alce: Urgentní příjem 3.etapa - Zbudování urgentního příjmu v objektu A1 1.NP</p>	
<p>Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA</p>			
<p>Zpracovatel části:</p>		<p>Ypracoval</p>	
<p>MK PROFÍ Hradec Králové s.r.o.</p>		<p>Luboš Radoň</p>	
<p>Zodpovědný projektant Martin Kalmus</p>		<p>Paré:</p>	
<p>Technická kontrola</p>		<p>Stupeň:</p>	
<p>Objekt (SO): SO 01 - Urgentní příjem v objektu A1 1.NP</p>		<p>Datum: Zakázkové číslo:</p>	
<p>Část PD: Zdravotně technické instalace</p>		<p>ČERVEN 2025 DPS-01-2025</p>	
<p>Příloha: Půdorys 3.NP - vodovod</p>		<p>Formát: 3xA4</p>	
		<p>DPS</p>	
		<p>Měřítko: Číslo přílohy:</p>	
		<p>1:100 D.1.5-08</p>	