



NEMOCNICE HUSTOPEČE

příspěvková organizace Jihomoravského kraje

držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2016

Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče

Tel.: 519 407 311, fax: 519 407 399, e-mail: sekretariat@nemhu.cz

V Hustopečích dne 5. 1. 2026

Evidenční číslo ve VVZ: **Z2025-069284**

Systémové číslo: **P25V00000775**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a prodloužení lhůty k podání nabídek

Název zakázky:

„Kybernetická bezpečnost IS Nemocnice Hustopeče, p.o.“

Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Hustopeče, p.o.
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 04212029
DIČ: CZ04212029
Zastoupen: Ing. Petr Bařka, ředitel
Kontaktní osoba: Ing. Michaela Hýblerová
Tel: +420 519 407 302
E-mail: hyblerova.michaela@nemhu.cz

(dále jen „zadavatel“)

I.

Dne 29. 12. 2025 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce (dále jen „Dotazy“). Žádost byla doručena včas a zadavatel tak sděluje následující:

Dotazy:

Dotaz č. 1

V technické specifikaci, ani zadávací dokumentaci jsme nenalezli podklady pro vytvoření nabídky na Aktivitu č. 8 a Aktivitu č. 10. A to zejména půdorysy budov, a další fotodokumentaci prostor, kde má být systém nainstalován. Bez podkladů není možné stanovit přesnou nabídkovou cenu.

Dotaz č. 2:

V technické specifikaci Aktivita č. 8 a č. 10 zadavatel uvádí požadavek na instalaci bezpečnostních dveří, ale následující tabulka s požadovanými komponenty nikde neuvádí tyto dveře ani jejich parametry. Tabulka pouze uvádí požadavky na úpravu dveří pro osazení samozamykacího zámku. Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda požaduje dodat bezpečnostní dveře a jakých parametrů. V případě že nepožaduje dodání bezpečnostních dveří, tak žádáme o specifikaci rozsahu úprav stávajících dveří.

Dotaz č. 3:

V technické specifikaci Aktivita č. 1 bod 2.2 Implementace zadavatel požaduje "implementaci nástroje pro bezpečnostní analýzu logů z NGFW zařízení se schopností jejich korelace včetně možnosti

ukládání logů". V technické specifikaci jsme však nenalezli žádné další požadované parametry, zejména kolik dat za den by tento nástroj by měl být schopen ukládat.

Dotaz č. 4:

Z technické specifikace Aktivita č. 1 bod 2.1 nevyplývá, jestli zadavatel požaduje dvě zařízení v režimu active-active a active-passive u NGFW č.1 i č. 2, nebo stačí pouze, že tuto možnost podporuje?

Odpověď zadavatele na Dotazy:

Zadavatel uvádí následující vysvětlení:

Ad dotaz č. 1

Zadavatel sděluje, že pro zpracování nabídky na Aktivitu č. 8 a Aktivitu č. 10 jsou závaznými podklady položkové specifikace a výkaz výměr uvedené v zadávací dokumentaci (viz zejména část Aktivita č. 8 – Zajištění fyzického zabezpečení datového centra a Aktivita č. 10 – Realizace systému pro řízení fyzického přístupu, str. 35–36).

Zadavatel nepředpokládá doplnění půdorysů ani fotodokumentace, neboť předmět plnění je dostatečně vymezen prostřednictvím technického popisu a výkazu výměr.

Pro zpřesnění rozsahu plnění zadavatel umožňuje zájemcům osobní prohlídku místa plnění, a to po předchozí dohodě se zadavatelem.

Účastníci jsou povinni zpracovat nabídku na základě zadávací dokumentace a výkazu výměr; případné nejasnosti mohou řešit v souladu s postupem stanoveným pro podání žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek.

Ad dotaz č. 2

Zadavatel sděluje, že dodání nových bezpečnostních dveří není předmětem této zakázky a není zadavatelem požadováno.

Text uvedený v technické specifikaci, který zmiňuje „instalaci bezpečnostních dveří“, představuje obecný popis požadovaného cílového stavu zabezpečení a doporučeného řešení, nikoliv závazný rozsah plnění.

Závazný rozsah dodávky je jednoznačně vymezen položkovou specifikací a výkazem výměr. Z těchto podkladů vyplývá, že zadavatel požaduje úpravy stávajících dveří, zejména:

- úpravu dveří pro osazení samozamykacího panikového zámku,
- dodávku a montáž elektromechanických samozamykacích panikových zámků včetně příslušenství,
- dodávku a montáž bezpečnostního kování.

Nabídka musí být zpracována výhradně v souladu s výkazem výměr a ostatními závaznými částmi zadávací dokumentace.

Pro zpřesnění místních podmínek umožňuje zadavatel zájemcům osobní prohlídku místa plnění po předchozí dohodě se zadavatelem.

Ad dotaz č. 3

Zadavatel sděluje, že požadavek uvedený v rámci Aktivitý č. 1, bod 2.2 – Implementace nástroje pro bezpečnostní analýzu logů z NGFW zařízení se schopností jejich korelace a ukládání logů je míněn jako funkční a výkonový požadavek.

Na základě vyhodnocení současného provozu zadavatel upřesňuje minimální očekávaný rozsah zpracovávaných dat následovně:

Z aktuálního stavu vyplývá, že aktuálně používané zařízení generuje přibližně 200 000 000 log záznamů ročně.

S ohledem na plánovanou realizaci dvou NGFW zařízení a zahrnutí provozní rezervy ve výši přibližně 50 % současného objemu logů zadavatel předpokládá minimální kapacitu systému ve výši cca 500 000 000 log záznamů ročně, což odpovídá přibližně 1 500 000 log záznamům denně (zaokrouhleně).

Navrhované řešení musí být schopno tento objem dlouhodobě zpracovávat, ukládat a korelovat, a to při zachování plné funkčnosti bezpečnostní analýzy.

Konkrétní technické řešení je ponecháno na účastníkovi za podmínky splnění výše uvedených minimálních požadavků.

Ad dotaz č. 4

Zadavatel sděluje, že v rámci Aktivitý č. 1, bod 2.1, nepředepisuje konkrétní provozní režim zapojení NGFW zařízení (např. active-active nebo active-passive).

Zadavatel požaduje, aby navrhované NGFW řešení podporovalo vysokou dostupnost a umožňovalo provoz minimálně v režimech active-active i active-passive, přičemž konkrétní způsob zapojení a návrh výsledné architektury je ponechán na účastníkovi s ohledem na splnění požadovaných parametrů dostupnosti, bezpečnosti a výkonu.

Nabízené řešení musí zajistit kontinuitu provozu, odolnost vůči výpadku jednotlivých komponent a splnění ostatních technických a funkčních požadavků uvedených v zadávací dokumentaci.

II.

Zadavatel se v návaznosti na shora uvedené dotazy a jejich vysvětlení rozhodl umožnit účastníkům osobní prohlídku místa plnění, a to po předchozí dohodě se zadavatelem.

Žádost o sjednání termínu prohlídky může účastník uplatnit prostřednictvím profilu zadavatele, případně prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše, a to nejpozději do **12. 1. 2026**.

III.

Zadavatel tímto oznamuje, že s ohledem na dané vysvětlení zadávací dokumentace upřesňující zadávací podmínky, a současně v návaznosti na rozhodnutí umožnit dodavatelům prohlídku místa plnění, přistupuje k **prodloužení lhůty pro podání nabídek**. Cílem tohoto kroku je zajistit dodavatelům dostatečný časový prostor pro řádnou přípravu nabídek a zohlednění všech relevantních informací vztahujících se k předmětu veřejné zakázky.

Nová lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 2. 2. 2026 do 10:00.

.....
Ing. Petr Baťka
ředitel