



LEGENDA SANACÍ:

- plocha 73m²
+93x0,8m² OTLUČENÍ ZAVLHLÝCH OMÍTEK
OČIŠTĚNÍ ZDIVA, PROŠKRÁBNUTÉ SPÁRY
- plocha 73m² KOMPLETNÍ SYSTÉM VNITŘNÍ SANACE, CERTIFIKOVÁNO WTA
BUDE POUŽITA BEZEŠVÁ SILIKÁTOVÁ STĚRKA V TLOUŠTČE 5MM. ZDIVO PODROVNANÉ
VÁPENOCEMENTOVOU TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MALTOU.
- plocha 73m² NOVÉ SANAČNÍ OMÍTKY:
- NÁSTRÍK HYDROFOBIZÉREM
- ŠPRIC SMS + N
- OMÍTKA SMS + PŘÍSADA N TL.25MM
- VHODNÉ ŠTUKOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- plocha 71m² DODATEČNÉ IZOLACE STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ
HORIZONTÁLNÍ IZOLACE V ÚROVNI TERÉNU, POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ, V ÚROVNI PODLAHY,
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KONZULTOVAT S AD PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ - VIZ ŘEZY.
TLAKOVÁ DVOURÁDA INJEKTÁŽ NA BÁZI INJEKTÁŽNÍHO GELU S VYSOKÝM OBSAHEM ÚČINNÉ LÁTKY
- plocha 15m² DTTO V PROPOJENÍ VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍ
- délka 93m x
předp.max.hĺoubka
0,8m MĚLKÝ ODKOP TERÉNU OBVODOVÝCH STĚN ZE STRANY EXTERIÉRU S REALIZACÍ DODATEČNÉ SVISLÉ HYDROIZOLACE
PROTI VLHKOSTI PRONIKAJÍCÍ DO ZDIVA Z BOKŮ (TLAKOVÉ VODĚ). BUDE POUŽITA BEZEŠVÁ BITUMENOVÁ STĚRKA
V TLOUŠTČE 5MM. PROVEDENO VE VODOROVNÝCH PRUŽÍCH 0,3M POD ÚROVĚŇ
UPRAVENÉHO TERÉNU, 0,5M NAD ÚROVĚŇ HYDROIZOLAČNÍCH CLON(DLE DETAILŮ). ZDIVO PODROVNANÉ
VÁPENOCEMENTOVOU TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MALTOU.
- plocha 49m² x
předp.max.hĺoubka
0,8m NOPOVÁ FÓLIE ULOŽENÁ V ODKOPU DO TVARU "L" NOPY KE STĚNĚ. NOPOVÁ FÓLIE BUDE UKONČENA
V ÚROVNI DLAŽBY SKRYTOU LIŠTOU.
- VYTVOŘEN CHODNÍK Z PLOŠNÉ DLAŽBY KLADENÉ DO ŠTĚRKODRTĚ. DLAŽBA BUDE VYSPÁDOVÁNA
MIN 2% OD OBJEKTU.

pozn.:
Bylo provedeno překreslení původních podkladů a přeměření stavby.
Při návrhu PD nebylo možné provádět destruktivní zkoušky všech kci.
Všechny míry a předpoklady PD nutno kontrolovat na stavbě!!

NÁZEV STAVBY Zateplení domova mládeže Dvořákova ZNOJMO, č.p.1594/19			
INVESTOR Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno		PROJEKT s.r.o. Dvořákova 15, 60200 ZNOJMO TEL: 533 533 297 Web: www.p-projekt.cz E-mail: a-projekt@p-projekt.cz	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Znojmo - město		Znojmo, p.č.2691/1	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ARCH. JAROSLAV POLÁČEK	PODPIS	ZAKÁZKA Č.	
VYPRACOVAL ING. PETR GABRIEL	PODPIS	PANEĚ	
OBJEKT SO 01 - objekt domova mládeže		STUPĚŇ DSP, DPS	OSLO VÝKRESU D1.2.9
PROFESE D1.2.ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM 11/2018	
NÁZEV VÝKRESU SANACE 1S		MĚRÍTKO 1 : 100	