



Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím prospojováním

Vedoucí projektant Ing. J. Kosík	Zodpovědný projektant Bc. J. Kosík	Vypracoval/Kreslil Bc. J. Kosík	Projekční kancelář elektro Veselá 15 66902 Znojmo mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #Q000810	
Kraj: Jihomoravský	Místo: Znojmo			
Investor: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Veveří 60200 Brno				
Akce: ZATEPLNÍ DOMOVA MLÁDEŽE DVOŘÁKOVA ZNOJMO, Č. P. 1594/19 OCHRANA PŘED BLESKEM			Zakázkové číslo	41/2018
			Formát	6A4
			Stupeň	DPS
			Datum	12/2018
Výkres			Měřítko	Číslo výkresu
Střecha - ochrana před bleskem - Pohledy			1:200	D1.4.400.3