

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/39411 ZAKŘANY - KŘIŽOVATKA I/23

Zadavatel obdržel dne 08.01.2026 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace níže uvedeného znění:

Dotaz č.5:

Zadavatel zveřejnil zadávací dokumentaci PD a soupis prací.

V soupisu prací, část 5 Komunikace je položka č.

34	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	5 235,600
		RS CA - vč. úprav napojení, ukončení atd. Vše dle PD, TP, VL, TKP atd. z příl. č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 2, 3)		

Nikde v projektové dokumentaci není uveden poměr cementu a asfaltové emulze. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď č.5:

Poměr mezi cementem a asfaltovou emulzí není předepsán, recepturu bude navrhovat zhotovitel dle výsledku průkazní zkoušky.

V Brně dne 9.1.2026

Mgr. Martina Krivánková
vedoucí právního oddělení