

Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná podle ustanovení § 53 souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„Oprava čtyř laboratoří asistentů zubního technika a diplomovaných zubních techniků – interiérové vybavení“

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

PODLIMITNÍ REŽIM

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby ke komunikaci se zadavatelem přednostně užili ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ uvedený v čl. 1. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – SOUBOR ČÍSLO 1

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č. 1: Konkrétně u kterých prvků nábytku je použit materiál (viz. příloha - specifikace nábytku):

Deska stolu

Z kompozitního materiálu – 100 % akryl a anorganické plnivo hlinitého původu, barva středně šedá imitace granitu, možnost kulaté hrany stolu (přechod plochy stolu na tloušťku desky), samozhášecí, odolná poškrábání, neporézní, zdravotně nezávadná. Certifikace ISO 14001, LEED, REACH, certifikováno Exova. Kompozitní deska lepená na pevný základ umožňující montáž laboratorního odsávání

Vnitřní pravá deska stolu umožňující montáž kolenního laboratorního mikromotoru - DTD min. 22 mm

Zadní deska stolu umožňující montáž laboratorního odsávání

Odpověď zadavatele:

Jedná se pracovní stoly žáků a studentů a učitelský stůl.

Dotaz č. 2: kterému konkrétnímu typu výrobku odpovídá Vaše „specifikace odsávací jednotky“ (viz. příloha):

Parametry jsou tak konkrétní, že předpokládám, že se jedná o konkrétní výrobek. Tento konkrétní výrobek se mi ale nedaří, napříč českým trhem, najít.

Prosím o konkrétní výrobek, ke kterému je specifikace přiřazena.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel v souladu se Zákonem neuvádí názvy výrobců a výrobků. Zadavatel taktéž uvádí, že se nejedná o běžné (v e-shopech) a běžně dostupné zboží. Doporučujeme oslovit společnosti, která se zabývají vybavením zubařských laboratoří.

Dotaz č. 3: Konkrétní kontaktní osobu, se kterou je možné upřesnění a dotazy řešit:

V zadávacích podkladech není uveden elektronický kontakt pro dotazy.

Odpověď zadavatele:

Zadávací řízení je vedeno v souladu se Zákonem. K tomu zadavatel využívá elektronický nástroj, přes který lze dotazy pokládat. Byť dotaz lze podat emailem (uveden právě na profilu zadavatele) pak lze užít obecnou adresu ikis@ikis.cz. Aby se zadavatel vyhnul situaci, kdy dodavatel bude tvrdit, že email odeslal, avšak zadavateli doručen takový email nebyl, tak právě proto zadavatel soustředí veškerou komunikaci přes profil zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_165.html.

Ve spolupráci se zadavatelem či zpracovatelem projektové dokumentace vypracoval

Ing. Martin Šimek
za zastupujícího zadavatele