

Akce : Nemocnice Kyjov - rekonstrukce výtahu v budově E

| P2 | Název zařízení | Umístění | VZT | Průtok | Čerstvý vzduch | Energie | | | | | Napájení | Řízení | Řízení |
|----|--------------------------------|----------|-------|--------|----------------|---------|-------------------------------|----------------|--------|--------------|----------|--------|--|
| | Zařízení číslo | | | | % | ZZT | Elektrická energie [W] | | | | | | |
| | | | | | | | Motory jednotky a ventilátory | Elektr. dohřev | Napětí | Dop. jištění | | | |
| 1 | Odtahový ventilátor | 2.02 | 1.4.1 | 30 | 100 | - | 28 | - | 230 | - | EL | EL | Spouštění od tlačítka v místnosti, doběh dodávka VZT |
| | Odtahový ventilátor | 2.03 | 1.4.2 | 50 | 100 | - | 28 | - | 230 | - | EL | EL | Spouštění od tlačítka v místnosti, doběh dodávka VZT |
| | Odtahový ventilátor | 3.02 | 1.4.3 | 150 | 100 | - | 70 | - | 230 | - | EL | EL | Spouštění od tlačítka v místnosti, doběh dodávka VZT |
| | Celkem - dílčí součty | | | 230 | | | 126 | - | - | - | | | |
| | Celkem - požadavky na přípojky | | | | | | 126 | | | | | | |