



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
301	GAME ART	193,05
302	SKLAD MOBILIÁŘE	7,30
303	WC VOZIČKÁŘI + DÁMY	5,54
304	KUCHYŇKA	7,78
305	PŘEDSÍŇ PÁNÍ	1,96
306	WC PÁNÍ	1,97
307	REŽIJNÍ MÍSTNOST	8,27
308	AUDIO NAHRÁVACÍ STUDIO	9,65
309	ZÁDVEŘÍ	8,07
310	CHODBA	40,97

LEGENDA POTRUBÍ

- TOPNÁ VODA - VRAT - Cu POTRUBÍ (40°C)
TOPNÁ VODA - PŘÍVOD - Cu POTRUBÍ (55°C)

LEGENDA OSTATNÍ PROFESE

- ELE. NAPOJENÍ REŠÍ PROFESE ELEKTRO -VIZ. TECHNICKÁ ZPRAVA
ZTI. NAPOJENÍ REŠÍ PROFESE ZTI - VIZ. TECHNICKÁ ZPRAVA

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

- 22/600/800 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S BOČNÍM PŘIPOJENÍM, TYP/VÝŠKA/DÉLKA
VČETNĚ TERMOSTATICKÉHO VENTILU, REGULAČNÍHO ŠROUBENÍ

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

VEŠKERÉ MĚDĚNÉ ROZVODY VYTÁPĚNÍ BUDOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ MIRELON

ROZVODY K OTOPNÝM TĚLESŮM A R+S

ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z MĚDĚNÝCH TRUB SUPERSAN (15x1; 18x1; 22x1; 28x1,5)
VČ. OHYBŮ, REDUKCÍ, T-KLUSŮ ATD. SPOJOVÁNÉ LISOVÁNÍM NEBO PÁJENÍM
POTRUBÍ BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, ZAVĚŠENÉ POD STROPEM

TLOUŠŤKA IZOLACE PĚNOVÉHO POLYETYLENU

DN	15x1	18x1	22x1	28x1,5	35x1,5	42x1,5
t	20mm	20mm	30mm	30mm	40mm	40mm

DLE VÝHLÁŠKY 193/2007

Autorizoval:
Ing. Jan Nečada

Vypracoval:
Martin Kopecký

INVESTOR: SŠ umění a designu a Vyšší odborná škola Brno,
Husova 10, 602 00 Brno, Zastoupena: MgA. Tomáš Rybníček

STAVBA:

Rekonstrukce podkrovní budovy Francouzská 99
pro účely oboru Game art a Centra herního vzděl.

MÍSTO STAVBY:

k. ú. Zábřovice, parc. č. 299

ČÁST: D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ

NÁZEV VÝKRESU

PŮDORYS 3.NP VYTÁPĚNÍ

TZB PROJEKT KOPECKÝ s.r.o.
IČO: 17128048, DIČ: CZ17128048
Lidická 700/19, Veverří, 602 00 Brno
tel. +420 603 544 735

e-mail: projekce@tzb-projekt-kopecky.cz

FORMÁT A2+420

DATUM 10/2023

STUPEŇ ZSPD

OBJEKT

MĚŘÍTKO

1:50

Č. VÝKRESU

03

SADA

1 2 3 4 5 6 7 8