

LEGENDA POSPOJENÍ PA:

- VS VYŠETŘOVACÍ SVÍTIDLO, V.K. 1m
IK INSTALAČNÍ KOMPLEX
ZIK ZÁSUVKY INSTALAČNÍHO KOMPLEXU
VZT VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ
Z KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DVEŘÍ
V VODA (V PŘÍPADĚ PLASTOVÝCH ROZVODŮ PŘIPOJIT KOVOVOU BATERII)
U ZÁSUVKA SE DVĚMA SVORKAMI PRO POSPOJENÍ, V. +1,2
UK ZÁSUVKA SE DVĚMA SVORKAMI PRO POSPOJENÍ – SOUČÁST KOMPLEXU
NA 1 VÝVOD PŘIPOJIT MAX. 2 ZÁSUVKY, V.K. 1,5m
UT ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
TV DRŽÁK TV
A ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHA – KRABICE D68 v=200mm, Z KRABICE ZALOŽIT INSTAL. TRUBKU D16 POD ÚROVEŇ PODLAHY
MX INSTALAČNÍ KRABICE S PŘÍPOJNICÍ PA + PE, v. +0,3

- — — — — CY4 zžl PA
— — — — — CY16 zžl PA



LEGENDA POSPOJENÍ PE:

- PE PE SVORKA PRVNÍ ZÁSUVKY ZÁSUVKOVÉHO OBVODU (POČÍTÁNO OD ROZVÁDĚČE), V.K. 1,5m

- — — — — CY2,5 zžl PE

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN–C–S
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 AUT. ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
DLE ČSN 332000–4–41 ed.3 PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ (čl. 411.3.1.2)

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ 1.NP

Generální projektant: Tomický & Martiňák www.a-tomic.cz				Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00		Investor:  NEMOCNICE KYJOV, p. o. Strážovská 1247, 697 33 Kyjov Tel. +420 518 601 111, www.nemkyj.cz			
Název stavby: NEMOCNICE KYJOV, p.o. STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT						Zakázkové číslo: DSP+DPS 05-2024		Paré:	
						Datum: 09-2024			
						Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Zpracovatel: ing. Daniel Hajzler, Sediště 31, 57001 Gsm: +420 776 113 299 E-mail: dhajzler@seznam.cz				Oddíl: EL		Autorizace:			
Odpovědný projektant: ING. DANIEL HAJZLER		Vypracoval: ING. DANIEL HAJZLER		Kontroloval: ING. DANIEL HAJZLER					
Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO SPECT/CT									
Název přílohy: OCHRANNÉ POSPOJENÍ ZPRAVOTNICKÝCH PROSTOR									
						Označení přílohy: D.1.01.4c-109		Formát: 6x44	
								Měřítka: 1:50	