

## LEGENDA


○  DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO  
Označení  
Rozměr: výška x délka x hloubka (mm), výkon (W), průtok (l/h)

demontovat stávající litinové těleso - 20 žeber, typ 500/160

Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou  
554 x 900 x 157 mm, 1 741 W, 77 l/h

### Poznámky:

- Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva.
- Stávající otopná tělesa budou demontována a nahrazena deskovými s hladkou čelní deskou.
- Na přívodním potrubí každého otopného tělesa bude instalován termostatický ventil, na kterém bude osazena termostatická hlavice.
- Termostatická hlavice bude v provedení antivandal s možností aretace teploty.
- Na vratném potrubí každého otopného tělesa bude instalováno uzavírací šroubení.
- Teplotní spád pro otopná tělesa je 80/60 °C.
- Pro úpravu rozvodů je doporučeno použít ocelové nebo měděné potrubí. Je zakázáno použít potrubí z polypropylenu či jiné nevhodné potrubí!

Zodp. projektant:	Zkontroloval:	Nakreslil:		
Ing. Jiří Šíma, Ph. D. (ČKAIT-0301410)	Ing. Kristýna Cigánková	Michael Synek		
Název zakázky:	Rekonstrukce sociálního za řízení včetně rozvodů vody a kanalizace			
Investor:	Základní škola Sekaninova, Brno - p říspěvková organizace Sekaninova 1, 614 00 Brno			Stav dokumentu: VYDÁNO
Místo stavby:	Sekaninova 1, 614 00 Brno Husovice [610 844], p. č. 599/1			Číslo zakázky: EDE-25-027
Profese   účel:	Vytápění   Dokumentace pro provedení stavby			Datum vydání: 06/2025
Obsah:	Tělocvična - sprchy			Číslo revize:
				Formát: ISO A4
				Měřítko: 1 : 50
				Č. výkresu: D.1.4.3-102