

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Č. I

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Koncová výměníková jednotka VZT kuchyňského provozu Nemocnice Tišnov, p. o.
výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dne: **10.02.2026**
spisová značka zadavatele: **NTVS0126**
(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
IČO: 44947909
se sídlem: Purkyňova 279, 666 01 Tišnov
(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Veřejné investování, s.r.o.
IČO: 02522195 se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00
tel.: +420 727 949 947
e-mail: info@verejneinvestovani.com
ID datové schránky: 96baf6j
(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů souvisejících s výběrovým řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Veřejné investování, s.r.o.**

V souladu s čl. 15 dokumentace výběrového řízení zadavatel vysvětluje dokumentaci výběrového řízení na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

*Dobrý den,
v příloze č. 6 - Technická specifikace rekuperační jednotky nejsou uvedeny technické parametry jednotky jako vzduchový výkon přívodu a odtahu, externí tlaková ztráta, topný výkon, chladicí výkon, třída filtrace, prostorové uspořádání jednotky, místo instalace (exteriér / interiéru)... Bez těchto parametrů nelze jednotku nabídnout. Je možné parametry VZT jednotky doplnit?*

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel posoudil technickou specifikaci a je přesvědčen, že je uvedena v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele ve výběrovém řízení.

V Brně dne 16.02.2026

**Nemocnice Tišnov, příspěvková
organizace**
v.z. Veřejné investování, s.r.o.
Mgr. Petra Hájková, jednatelka