

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

III/15267 OŘECHOV, UL. SOKOLSKÁ

Zadavatel obdržel dne 16.02.2026 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace níže uvedeného znění:

Dotaz č. 2:

V soupise prací – Objekt SO 101 Silnice III/15267 je položka č.37

37	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	78,000
		Silniční obruba (bez rozlišení silniční x nájezdový x přechodový) vč. osazení do bet. lože C16/20 XF1 - nová ke KÚ vpravo + výměna poškozených. (Délka dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD")		
		58 + 20 = 78,000 [A]		

Kde je uvedeno: silniční obruba (bez rozlišení silniční x nájezdový x přechodový)

Z přiložené PD – situace nelze jednoznačně stanovit, jakou délku, který obrubník má.

Vzhledem k tomu, že ceny jednotlivých obrubníků se výrazně liší, žádáme zadavatele z důvodů rovných podmínek soutěže pro všechny uchazeče, o jasné stanovení výměr jednotlivých druhů obrubníků.

Odpověď č. 2

Zadavatel upřesňuje druhy obrubníků:

58 m na KÚ vpravo: 39 m silničních obrubníků, 12 m nájezdových obrubníků a 7 m přechodových obrubníků

20 m výměna poškozených

Dotaz č. 3:

V soupise prací – Objekt SO 101 Silnice III/15267 je položka č.6

6	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
		Frézování asfaltových vrstev v tl. 250 mm v rozsahu silnic III/15267 a III/15265. Zpracování do vrstvy RSCA viz. pol. 567554. Jedná se o třídu ZAS-T1 až ZAS-T3. Uložení na meziskládku. Použití v pol. 56365. (Rozměry a kubatura dle "02 Situace komunikace dig. AutoCAD", "05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

V poznámce u této položky je uvedeno : uložení na meziskládku.

Jelikož se jedná o přechodné uložení odpadu zasahující do skupiny odpadů až ZAS-T3 (nebezpečný odpad), má zadavatel určené místo meziskládky? Do jaké vzdálenosti máme meziskládku kalkulovat ?

Odpověď č. 3

Dle platné legislativy se nejedná o nebezpečný odpad, není překročena hodnota 50 mg/kg sušiny, viz projektová dokumentace, část F.4 Diagnostika vozovky. Místo pro meziskládku není v PD uvedeno, ponecháváme v režii zhotovitele.

V Brně dne 17.2.2026

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje