
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/430 BRNO, OLOMOUCKÁ, MOSTY 430-001,002

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce dne 23. 02. 2026 požádal v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jeden z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

SO 201 – Hrnková ložiska (dle informací výrobce) nesplňují požadovanou životnost dle TKP 19 (tj. 50 let). Umožní zadavatel použití jiného typu ložisek z důvodu dostupnosti na trhu ČR?

Odpověď č. 1:

Zadavatel sděluje, že opravil soupis prací, budou použita kalotová ložiska, která splňují podmínku TKP 19.

Dotaz č. 2:

SO 203 – č.p.34 (45747) VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) ve výkazu výměr je uveden výpočet 4*0,8*0,8*0,02, dle našeho názoru by měl být výpočet 8*0,8*0,8*0,02 tzn. celkové množství bude dvojnásobné. Upraví zadavatel množství?

Odpověď č. 2:

Zadavatel sděluje, že opravil soupis prací, opravena výměra na 0,102 m3.

Sdělení zadavatele:

V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace byl opraven soupis prací. Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubory z přílohy: **Příloha č. 5 - Soupis prací po DI č. 3_25.02.2026.**

Zadavatel informuje, že byl upraven čl. V. bod 2. a 3. a čl. XIV. bod 4. v návrhu smlouvy o dílo. Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubor: **Příloha č. 4 ZD - Smlouva o dílo_Olomoucká_25.02.2026.**

Lhůta pro podání nabídek se mění z termínu 09. 03. 2026 v 09:00 hod. na nový termín 12. 03. 2026 v 9:00 hod. Současně se **mění předpokládaná hodnota** veřejné zakázky z původní výše 257 029 000 Kč bez DPH na novou výši **256 335 000 Kč bez DPH.**

Přílohy: Příloha č. 5 - Soupis prací po DI č. 3_25.02.2026
Příloha č. 4 ZD - Smlouva o dílo_Olomoucká_25.02.2026

V Brně dne: dle el. podpisu

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení