
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/430 BRNO, OLOMOUCKÁ, MOSTY 430-001,002

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce dne 25. 02. 2026 požádal v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jeden z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Specifikace tuhosti potrubí (SN)

U níže uvedených položek v soupisu prací není v projektové dokumentaci definována třída kruhové tuhosti (SN). Žádáme o upřesnění, zda je požadováno potrubí SN8, SN10, případně vyšší.

Objekt	Položka	Popis	Množství
SO 101	87434	Potrubí z trub plastových odpadních DN do 200mm	100,031 m
SO 201	87914	Potrubí odpadní mostních objektů z plast trub DN do 200mm	156,000 m
SO 661	87445	Potrubí z trub plastových odpadních DN do 300mm	11,000 m

Odpověď č. 1:

Zadavatel upřesnil třídy kruhové tuhosti:

SO 101 pol. 87434 Potrubí z trub plastových odpadních DN do 200mm dl. 100,031 m TŘÍDA KRUHOVÉ TUHOSTI SN 12

SO 201 pol. 87914 Potrubí odpadní mostních objektů z plast trub DN do 200mm dl. 156,000 m TŘÍDA KRUHOVÉ TUHOSTI SN 12

SO 661 pol. 87445 Potrubí z trub plastových odpadních DN do 300mm dl. 11,000 m TŘÍDA KRUHOVÉ TUHOSTI SN 16

Dotaz č. 2:

Kanalizační šachty (SO 101)

Položka č. 894846: Šachty kanalizační plastové D 400mm.

V dokumentaci není uvedena požadovaná třída zatížení (nosnost) poklopů. Prosíme o specifikaci, aby bylo možné správně nacenit kompletní šachtu.

Odpověď č. 2:

Třída zatížení (nosnost) poklopů položky č. 894846 SO 101: Šachty kanalizační plastové D 400mm. Poklop je požadován ve třídě D400.

Dotaz č. 3:

Ocelové dveře (SO 601)

Položka č. 642219: Dveře kompletní ocelové jednokřídlé.

Prosíme o bližší specifikaci těchto dveří.

Odpověď č. 3:

Ocelové dveře SO 601 pol. 642219: Dveře kompletní ocelové jednokřídlé. Rozměr 800x1300mm, plné, uzamykatelné.

V Brně dne: dle el. podpisu

Mgr. Martina Křivánková

vedoucí právního oddělení