

---

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

## K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

### II/430 BRNO, OLOMOUCKÁ, MOSTY 430-001,002

---

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce dne 02. 03. 2026 požádali v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dva z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

#### **Dotaz č. 1:**

Prosíme o poskytnutí bližších informací k položce 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY v SO 103.2 Stávající chodník mezi mostem a koncem úseku. Ve zveřejněných podkladech jsme nenašli projektovou dokumentaci, výsadbový plán nebo popis požadovaných keřů.

#### **Odpověď č. 1:**

Tyto keře budou specifikovány v RDS dle stávajících porostů, které se na chodníku nacházejí. Jde o obnovu stávajícího stavu.

#### **Dotaz č. 2:**

V dodatečných informacích č.5 dotaz č. 3 bylo uvedeno, že výpočet délky zábradlí je v pořádku. Chceme se zeptat co je tedy délka 6,789 m ve výpočtu délky zábradlí na mostě. Dle našeho názoru je to délka zábradlí na křídle z prefabrikovaných bloků viz výkres č. 20.

#### **Odpověď č. 2:**

Jedná se o zábradlí na šikmém křídle opěry 1 vpravo. Zábradlí na křídle/zdi z prefabloků je délky 6,400 m.

V Brně dne: dle el. podpisu

**Mgr. Martina Křivánková**

vedoucí právního oddělení