
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/430 BRNO, OLOMOUCKÁ, MOSTY 430-001,002

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce dne 03. 03. 2026 požádali v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tři z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Navazujeme na dotaz a odpověď č. 4. Pokud zadavatel uvádí, že záporové pažení je v SO 201 Most ev. č. 430-001 přes železnici a vlečku navrženo po celém obvodu v á 1 m, vyplývá z toho počet 59 ks zápor o délce 18 m. Dále je v odpovědi č. 4 uvedeno, že zemní kotvy jsou navrženy v jednom profilu po 3 kusech, z čehož vyplývá, že celkový počet dočasných kotev pro záporové pažení činí $59 \times 3 = 177$ ks, což zadavatel v odpovědi č. 4 rovněž potvrdil.

Přesto však nebyla provedena odpovídající oprava položky č. 286585 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 10M ÚNOS PŘES 200KN, kde je nadále uvedeno množství záporové pažení 39 kusů, které neodpovídá výše uvedenému technickému řešení ani potvrzenému počtu kotev.

Odpověď č. 1:

Zadavatel opravil soupis prací - SO 201 pol. 27 kotvy jsou á 1 m na délce $(10,5+4,0+11+30,5+2,9) = 58,9$ ks tj. cca 59 ks x 3 řady = 177 kotev "záporové pažení". Celkem bude v SO 201 kotev $177+9 = 186$ kotev (délka kotev 13 a 16 m).

Dotaz č. 2:

V položce č. 286585 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 10M ÚNOS PŘES 200KN jsou zahrnuty kotvy pro OP1 v počtu 9 ks. Žádáme tímto o potvrzení, že se v tomto případě jedná o trvalé zemní kotvy. Zároveň žádáme o upřesnění technických parametrů těchto kotev, konkrétně počet pramenců jednotlivých kotev a požadovaný sklon při zhotovení. Současně žádáme o informaci, zda zadavatel uvažuje s nutností zajištění pracovního prostoru v prostoru železniční trati pro realizaci těchto kotev.

Odpověď č. 2:

Ano, jedná se o trvalé kotvy. Technické parametry: čtyřpramencové zemní kotvy s lany 0,62" S 1860 MPa, úhel sklonu 10 st., předeprnutí na 620 kN. Není uvažováno s výlukami na železnici při provádění, protože tato budoucí opěra 1 je výrazně dál od stávajících kolejí než stávající opěra 1. Prostor by měl být pro zhotovení kotev dostatečný.

Dotaz č. 3:

Žádáme o poskytnutí výkresové dokumentace k velkoprofilovým pilotám SO 203 Energolávka přes železnici a vlečku.

Odpověď č. 3:

V SO 203 Energolávka přes železnici a vlečku se vyskytují jen dvě velkoprofilové piloty pro založení sloupů provizorního vyvěšení vysokonapětových kabelů DPMB. Jde o piloty průměru 450 mm a hloubky 7 m, bez výkresové dokumentace.

Dotaz č. 4:

V rámci objektu SO 101 a SO 102 je použita položka 014132 "Poplatky za skládku typ S-NO (nebezpečný odpad)" pro uložení asfaltové směsi ZAS-T4. Zadávací dokumentace ovšem neobsahuje rozborů PAU na základě kterých došlo k zařazení asfaltového materiálu do kategorie ZAS-T4 nebo do kategorie nebezpečný odpad. Vzhledem k vysoké ceně za uložení nebezpečného odpadu na specializované skládce by mohlo při špatném zařazení dojít k výraznému zkrácení zadávacího řízení.

Žádáme zadavatele o uveřejnění příslušných rozborů nebo o odstranění položky

Odpověď č. 4:

Projektová dokumentace výkres zábradlí neobsahuje. Toto zábradlí bude shodné se zábradlím na mostě, které je nakresleno ve vzorovém příčném řezu mostu v př. 05.

Dotaz č. 5:

Dobrý den, dle odpovědi č.2 v dodatečných informacích č.6 prosíme o specifikaci, kde ve výkresové dokumentaci je uvedeno zábradlí délky 6,4 m na křídle/zdi z prefabloků.

Odpověď č. 5:

Zadavatel doplňuje přílohu – Příloha č. 6b ZD - Zpráva o stanovení obsahu PAU do zadávací dokumentace.

Sdělení zadavatele:

V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace byl opraven soupis prací. Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubory z přílohy: **Příloha č. 5 - Soupis prací po DI č. 7_03.03.2026.**

Lhůta pro podání nabídek se mění z původně upraveného termínu 17. 03. 2026 v 09:00 hod. **na nový termín 20. 03. 2026 v 9:00 hod.** Současně se **mění předpokládaná hodnota** veřejné zakázky z původně upravené výše 256 594 000 Kč bez DPH na novou výši **260 230 000 Kč bez DPH.**

Přílohy: Příloha č. 5 - Soupis prací po DI č. 7_03.03.2026
Příloha č. 6b ZD - Zpráva o stanovení obsahu PAU

V Brně dne: dle el. podpisu

Mgr. Martina Křivánková

vedoucí právního oddělení