

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. III

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

MODERNIZACE 2. NP A 3. NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p. o. – zařízení a pomůcky k manipulaci s nepohyblivými pacienty II

výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dne: **13.02.2026**

spisová značka zadavatele: **NTKPZSII0126**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace

IČO: 44947909

se sídlem: Tišnov, Purkyňova 279, PSČ 666 01

(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

1)

Dotaz

Z technické specifikace (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení) vyplývá požadavek instalace zařízení do sádrokartonových příček. Pro účely řádného zpracování nabídky, stanovení nabídkové ceny a posouzení technické realizovatelnosti plnění žádáme o upřesnění následujících skutečností:

1. Možnost zásahu do konstrukce SDK příček

Je možné specifikovat požadavky na provedení sádrokartonových příček nebo jsou příčky již dokončeny a není přípustné do nich jakkoliv zasahovat?

2. Technická specifikace stávajících příček (pokud zásah není možný)

V případě, že zásah do konstrukce příček není možný, žádáme o poskytnutí podrobné technické specifikace stávajících konstrukcí, zejména jde o skladbu příček (počet a typ desek, tloušťky), typ a rozteč profilů, případná přítomnost výztuh.

Tyto informace jsou nezbytné pro posouzení splnění zadávacích podmínek a odpovědné ocenění plnění, zejména s ohledem na požadovanou nosnost zařízení a bezpečnost provozu.

Domníváme se, že výše uvedené informace jsou podstatné pro zajištění transparentnosti a jednoznačnosti zadávacích podmínek ve smyslu § 36 odst. 3 ZZVZ a zásad dle § 6 ZZVZ, neboť bez jejich vyjasnění může dojít k rozdílnému ocenění nabídek jednotlivými dodavateli.

Odpověď

K prvnímu bodu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel konstatuje, že aktuálně probíhá realizace stavebních prací, přičemž konkrétně sádkartonové příčky prozatím provedeny nejsou. Příčky budou provedeny dle projektové dokumentace, která je uveřejněna na profilu zadavatele [Veřejné zakázky - E-ZAK JMK](#), a na kterou zadavatel v odst. 3.1 dokumentace zadávacího řízení odkazuje.

K druhému bodu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel konstatuje, že dodavatelem požadovaná technická specifikace je dostupná v projektové dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele [Veřejné zakázky - E-ZAK JMK](#), na kterou zadavatel v odst. 3.1 dokumentace zadávacího řízení odkazuje. V této je mimo jiné uvedeno:

Navržená konstrukce příček kolem chodby, do kterých bude uchycen zvedací systém

VYZTUŽENÍ SDK PŘÍČKY PRO UPEVNĚNÍ KOLEJNICE K ZDVIHACÍMU SYSTÉMU

- VODOROVNÉ VYZTUŽENÍ V MÍSTĚ KOLEJNICE POMOCÍ CD PROFILU (MOŽNO POUŽÍT I FOŠNU)

- SVISLÉ PROFILY - PROFILY R-CW 50+50 á 312 mm (DVOJITÁ) PŘÍČKA

- OPLÁŠTĚNÍ Z KAŽDÉ STRANY PŘÍČKY – 2x SDK TL. 12,5MM (TYP DESKY DLE PROSTŘEDÍ)

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel upozorňuje, že lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek se v souladu s § 99 odst. 2 zákona nemění, neboť to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace nevyžaduje.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 04.03.2026

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel