

# DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

Název veřejné zakázky : **Zateplení objektu ZUŠ Znojmo, Rumunská 5a**

Název zadavatele : **Základní umělecká škola Znojmo**

---

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byla doručena žádost o dodatečné informace v následujícím znění :

-----

## **Dotaz č.1**

*Objekt 03 – výměna výplní otvorů, pol.č. 22 - Střešní okno dřevěné kyvné vč. příslušenství 450/700 mm, D+M*

*- je možné použít střešní okna typizovaných rozměrů výrobců, příp. uveďte jaký rozměr nebo je nutné dodržet atypický rozměr uvedený v PD? Cena za atyp je neúměrně vysoká.*

## **Dotaz č.2**

*Objekt 03 – výměna výplní otvorů, pol.č. 25 - Vyměněná plastová okna, D+M*

*- co uvedená položka obsahuje, resp. jakým způsobem uvedenou položku nacenit?*

-----

### Odpověď na dotaz č.1:

Zadavatel tímto mění specifikaci pol.č. 22 v rozpočtu „01 03 Pol“. Místo atypických 19 ks střešních oken rozm. 450/700 mm je požadováno ocenění dodávky a montáže 12 ks střešních oken níže uvedeného provedení :

**„Střešní okno dřevěné, s polyuretanovou povrchovou úpravou v bílé barvě, typizované, skladebného rozměru 800/1200 mm, se spodním ovládáním, vč. lemování, systémové venkovní markýzy a vnitřní žaluzie; D+M“**

Nabídková cena bude zahrnovat rovněž ocenění prací souvisejících s úpravou stávajících stavebních konstrukcí, které jsou vyvolány změnou rozměrů oken (viz upravený soupis stavebních prací u pol.č. 22).

Přílohou těchto dodatečných informací je soubor nazvaný „soupis stavebních prací, dodávek a služeb – rev.1“ který v plném rozsahu nahrazuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb původní.

### Odpověď na dotaz č.2:

Uchazeč pol.č.25 v rozpočtu „01 03 Pol“ ocení nulou.

Ve Znojmě dne 23.6.2015

Jaromír B e r k a  
Ředitel

Příloha: soupis stavebních prací, dodávek a služeb – rev.1