

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/37915 BRNO, UL. SEIFERTOVA

Zadavatel obdržel dne 16.03.2026 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace níže uvedeného znění:

Dotaz č. 1:

Po prostudování zadávací dokumentace včetně jejích příloh Vás v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Soupis prací obsahuje položku 5774AF „Vrstvy pro obnovu a opravy z asf betonu ACO 16“ s množstvím 7 m³, s podrobným popisem „obnova stáv. ploch sjezdu 3,6 + 3,4. Z výkresu situace vyplývá, že má dojít k obnově sjezdu v ploše 3,6 m² a 3,4 m². Z toho plyne, že oprava povrchu z ACO 16 je na ploše 7 m² nikoliv v objemu 7 m³.

Žádáme zadavatele o opravu výpočtu.

Odpověď č. 1:

Zadavatel opravil SP. U položky 5774AF „Vrstvy pro obnovu a opravy z asf betonu ACO 16“ je nyní opravená výměra $(3,6+3,4)*0,05=0,35$ m³.

Zadavatel mění předpokládanou hodnotu, která je nyní: **9 683 000,-Kč bez DPH**

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek je nyní nově stanovena : **26.03.2026 do 10:00 hod.**

V Brně dne 17.03.2026

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

Příloha vysvětlení - Příloha č. 5 ZD - soupis prací