

---

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 11

## K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

### II/430 BRNO, OLOMOUCKÁ, MOSTY 430-001,002

---

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce dne 19. 03. 2026 požádal jeden z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace. I přes skutečnost, že žádost byla podána po lhůtě, se zadavatel žádosti zabýval.

#### **Dotaz:**

Dobrý den,

tímto žádáme zadavatele o upřesnění následujících informací v objektu SO 203 Energolávka:

- Množství a typ tahokovu
- Množství a typ pororoštu
- Upřesnění PKO tahokovu

#### **Odpověď:**

Množství a typ tahokovu: množství je v soupise prací dané plochou, typ tahokovu 42 x 20 / tl. 1,5 mm, PKO žárový zinek.

Množství a typ pororoštu: množství je v soupise prací dané plochou, typ roštu je: svařovaný rošt SP, profil 30 x 2 mm, oka 34/38 mm, rozpětí 1000 mm, ocel S235, PKO žárový zinek, zatížení 2,5 kN/m2.

Upřesnění PKO tahokovu: žárový zinek.

V Brně dne: dle el. podpisu

**Mgr. Martina Křivánková**

vedoucí právního oddělení