

Zadavatel:
Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace
IČO: 00558991
se sídlem Křenová 304/36, Trnitá, 602 00 Brno

Zástupce zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
IČO: 28353242
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Název veřejné zakázky malého rozsahu:
„Přebudování parovodních výměňkových stanic na horkovodní 2026“
(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce v souladu s ust. § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“)
mimo režim zákona

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve věci výše uvedeného výběrového řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 20. 3. 2026

I.

Žádost č. 2 ze dne 19. 3. 2026

„Ve VS Cyrilská je rozdělovač, sběrač označen jako stávající. Ve VS Štěpánská tak není označen, ale chybí ve VV. Jak to prosím je?“

Odpověď zadavatele na žádost č. 2:

S ohledem na výše uvedený dotaz zadavatel opravil přílohu výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky (dále jen „**Výzvy**“) následovně.

Byla opravena „*Příloha č. 3 Výzvy - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – objekt Štěpánská ze dne 17. 3. 2026*“ tak, že byly do položkového rozpočtu přidány následující položky:

47	732-M05	Montáž kombinovaného rozdělovače a sběrače, 6 topných okruhů, napojení a zkrat	kus	1,00000		0,00
----	---------	--	-----	---------	--	------

58	732-13	Kombinovaný rozdělovač/sběrač, 6 topných okruhů + napojení a zkrat, l- 3400 mm	kus	1,00000		0,00
----	--------	--	-----	---------	--	------

Hrdla: napojení 2x DN80, 6 topných okruhů - 2x DN65, 2x DN50, 4x DN32, 2x DN25, 2x DN20, zkrat - 2x DN50

Součásti:

Kombinovaný rozdělovač a sběrač l-3400 mm - 1 ks

Stavitelný stojan - 3 ks

Izolace PUR 35 mm, kaširovaná ALU plech folie - 1 ks

II.

S ohledem na poskytnutou odpověď zadavatele v bodě I. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel upravuje stávající přílohu Výzvy „*Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – objekt Štěpánská ze dne 17. 03. 2026*“.

Tato je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali přílohu zadávací dokumentace upravenou v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace

S ohledem na poskytnutou odpověď zadavatele v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 19. 3. 2026., kterým již zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek se lhůta pro podání nabídek tímto vysvětlením zadávací dokumentace nemění.

Všechna ustanovení a přílohy zadávací dokumentace nedotčené tímto vysvětlením zadávací dokumentace, zůstávají zachovány.

Přílohy:

Příloha č. 3 Výzvy - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – objekt Štěpánská ze dne 20. 3. 2026

V Brně dne 20. 3. 2026

**Gymnázium Brno, Křenová,
příspěvková organizace**

zastoupena spol. CEJIZA, s.r.o.

na základě plné moci

Mgr. Dušan Baranovič