



### Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle ustanovení § 3 písmeno c), § 14 odstavec (3), § 26, § 58, § 59 a souvisejících zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

## „Nemocnice Znojmo, Část B – Urgentní příjem 3. etapa, Zbudování urgentního příjmu v objektu A1 1.NP“

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

PODLIMITNÍ REŽIM

UŽŠÍ ŘÍZENÍ

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby ke komunikaci se zadavatelem přednostně užíli ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ uvedený v čl. 1. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – SOUBOR ČÍSLO 4

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č. 9: Dobrý den,  
obracím se na Vás jako na zástupkyni investora s prosbou o upřesnění požadavků týkajících se systému generálního klíče pro stavbu „Nemocnice Znojmo, Část B – Urgentní příjem, 3. etapa, Zbudování urgentního příjmu v objektu A1, 1. NP“.

Tyto informace od Vás potřebuji, abych mohla správně a kompletně zpracovat cenovou nabídku na cylindrické vložky pro systém generálního klíče a zajistit, že nabídka bude plně odpovídat požadavkům investora a projektové dokumentace.

Prosím proto o upřesnění následujících bodů:

- požadovaná bezpečnostní třída cylindrických vložek,
- povrchová úprava,
- potvrzení počtu kusů podle aktuálního stavu projektu.

Předem Vám velmi děkuji za součinnost.

### Odpověď zadavatele:

1. Požadovaná bezpečnostní třída cylindrických vložek je standardní **RC 3**.
2. Povrchová úprava standardní – **matný nikl**.
3. Počet kusů dle počtu dveří, uvedených v projektu, kde je cylindrická vložka uvedena.

Ve spolupráci se zadavatelem a zpracovatelem projektové dokumentace vypracoval

Ing. Martin Šimek  
za zastupujícího zadavatele