
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

III/3945 STŘELICE, UL. ANT. SMUTNÉHO, UL. TETČICKÁ

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 25.03. 2026 požádal v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jeden z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

SO 101, pol. 5, 28, 44

V rámci výkazu výměr je uvedeno, že se jedná o vybourání a osazení 5 uličních vpustí. V popisu pol. 44 je ale uveden jen km 7,85343, tj. 1 vpustí. Kde se nachází ostatní 4 vpustí? Zároveň žádáme o specifikaci skladby prvků daných nových vpustí.

Odpověď č. 1:

Zadavatel opravil soupis prací na 1 ks v pol. č. 44 a v dalších souvisejících položkách (č. 1,3, 5 a 28).

Skladba UV:

Uliční mříž 500x500 s rámem D400 + kalový koš

Dobetonování z betonu C30/37-XF4

Vyrovnávací prstenec TBV-Q 390/60/10a

Skruž horní TBV-Q 450/295/5b

Skruž středová TBV-Q 450/295/6a

Dno s výtokem TBV-Q 450/330/1a.

Dotaz č. 2:

Kategorie PAU pro ZAS-T3 byla nalezena v jednom jádrovém vývrtu v obrusné vrstvě. Výkaz výměr pouze předpokládá, že se jedná o 50 % 1/3 frézované obrusné vrstvy. Požadujeme upřesnění staničení výskytu ZAS-T3 z důvodu eliminace promíchání se ZAS-T1 a T2 (tím pádem eliminace odpadů) a zároveň oddělení frézování dané vrstvy. Zhotovitel nemá v této fázi jak zjistit, odkud frézování oddělovat. Zároveň je v SP uvedeno, že likvidace/využití je v režii zhotovitele, ale v TZ je uvedeno, že se jedná o nebezpečný odpad a bude řešen v rámci zvláštní položky, která chybí.

Odpověď č. 2:

Kategorie PAU pro ZAS-T3 byla nalezena v provozním staničení km 7,650 v obrusné vrstvě. Staničení od-do není možné určit. Zadavatel doplňuje do ZD opravenou TZ (odstraněn údaj o nebezpečném odpadu), platí soupis prací a likvidace/využití materiálu ZAS-T3 v režii zhotovitele.

V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace byl opraven soupis prací. Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubory z přílohy: **Příloha č. 5 - Soupis prací po DI č. 1_27.03.2026.**

Lhůta pro podání nabídek se mění z původně termínu 01.04. 2026 v 09:00 hod. na nový termín 08. 04. 2026 v 9:00 hod.

Současně se **mění předpokládaná hodnota** veřejné zakázky z **22 999 000,-Kč bez DPH** na novou výši **22 932 000,-Kč bez DPH.**

V Brně dne: dle el. podpisu

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení