



### Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle ustanovení § 3 písmeno c), § 14 odstavec (3), § 26, § 58, § 59 a souvisejících zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

## „Nemocnice Znojmo, Část B – Urgentní příjem 3. etapa, Zbudování urgentního příjmu v objektu A1 1.NP“

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

PODLIMITNÍ REŽIM

UŽŠÍ ŘÍZENÍ

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby ke komunikaci se zadavatelem přednostně užili ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ uvedený v čl. 1. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – SOUBOR ČÍSLO 5

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

**Dotaz č. 10:** Nouzová svítidla jsou dle technické zprávy připojena na CBS napájenou z původní CBS. Chápeme správně, že je požadováno doplnění substance?

**Odpověď zadavatele:**

**Ano, zadavatelem je požadováno doplnění substance.**

**Dotaz č. 11:** Jaký je stávající systém nouzového osvětlení (typ, výrobce)? Je nutné dodat substancí od stejného výrobce jako je stávající centrální bateriový systém (CBS)?

**Odpověď zadavatele:**

**Stávající systém nouzového osvětlení:**

**SCHRACK MiniControl,**

**Typ – OGiV12170L**

**Kapacita baterií – 17Ah**

**Šarže-P220105**

**Substance musí být kompatibilní s výše uvedeným stávajícím systémem nouzového osvětlení.**

**Dotaz č. 12:** Požaduje zadavatel monitorování svítidel adresně (individuálně), nebo po okruzích? V případě adresného monitoringu předpokládáme nutnost dodání svítidel kompatibilních se stávajícím CBS – prosíme o potvrzení.

**Odpověď zadavatele:**

**Zadavatel požaduje monitorování svítidel adresně – svítidla musí být kompatibilní se stávajícím systémem CBS.**

**Dotaz č. 13:** U venkovních svítidel na sloupech (osvětlení přechodu) prosíme o doplnění technických parametrů – zejména příkonu a světelného toku, které nejsou v zadávací dokumentaci uvedeny.

**Odpověď zadavatele:**

**Parametry svítidla se mohou lišit dle konkrétního výrobce. Požadovaný výkon venkovních svítidel může být mezi 50 až 75 W (asymetrický reflektor)”. Teplota chromatičnosti 4000 až 5000 K, světelný výkon cca 7500 lm. Podrobnosti k VO jsou uvedeny v technické zprávě – začínají na straně 10.**



**Dotaz č. 14:** V rámci zpracování cenové nabídky na zakázku Nemocnice Znojmo, si Vás dovoluujeme požádat o doplnění informací týkajících se systémů EPS a ERO.

Z dostupné projektové dokumentace vyplývá, že se jedná o rozšíření stávajících systémů, avšak není zde specifikováno jejich současné technické řešení.

Pro zajištění správného návrhu a nacenění Vás proto prosíme o upřesnění:

1. jaký typ a výrobce stávajícího systému EPS je v objektu instalován,
2. jaký typ a výrobce stávajícího systému ERO je v objektu instalován,
3. případně zda existují další technické požadavky nebo standardy, na které je nutné při rozšíření navázat.

**Odpověď zadavatele:**

**Typ a výrobce stávajícího systému EPS, který je v objektu instalován:**

**Siemens FC 2060**

**Verze: Sinteso MP8 F-FXS2004-CZ\_cs\_en\_1-**

**80.6.3\_10.eBDV**

**Typ a výrobce stávajícího systému ERO, který je v objektu instalován:**

**Bosch Paviro PVA-4R12**

**Další technické požadavky nebo standardy, na které je nutné při rozšíření navázat:**

**Přístupový systém ANET – nic dalšího, pokud není specifikováno v PD.**

**Dotaz č. 15:** V projektové dokumentaci ve Výpisu zámečnických výrobků Z/92 je množství pro SDK pohled 1,8m<sup>2</sup>, ovšem v Soupisu prací je u pol. č. 463 množství 3,6m<sup>2</sup>.

463	Z/092.3	D + M ocelová svařovaná kce pro dobetování instalačního otvoru ve stropu okolo VZT prostupů - SDK pohled vč. finální povrchové úpravy - kompletně dle výpisu D.1.1-29	m <sup>2</sup>	3,60000
-----	---------	---	----------------	---------

Žádáme o kontrolu a případnou úpravu množství Soupisu prací.

**Odpověď zadavatele:**

**Zadavatel požaduje tuto položku ocenit dle Soupisu prací.**

**Dotaz č. 16:** V projektové dokumentaci ve Výpisu zámečnických výrobků je Z/93 Výztuž atikového věnce. V soupisu prací jsme položku nenalezli.

Žádáme o kontrolu a případné doplnění položky do Soupisu prací.

**Odpověď zadavatele:**

**Tato položka je uvedena v části – Díl 4 – vodorovné konstrukce, na řádku 115.**

**Dotaz č. 17:** V projektové dokumentaci ve Výpisu zámečnických výrobků jsou nápisy Z/99 a Z/100. V soupisu prací je pouze položka pro Z/100.

Žádáme o prověření a případné doplnění položky Z/99 do Soupisu prací.

**Odpověď zadavatele:**

**Položka Z/99 skutečně v soupisu prací schází, za což se zadavatel omlouvá. Zadavatel požaduje tuto položku ocenit dle Výpisu zámečnických výrobků.**

**Dotaz č. 18:** V projektové dokumentaci ve složce D.1.9 Barevné řešení je výkres D.1.9-03 Výpis doplňků. V Soupisu prací tyto doplňky nejsou uvedeny.

Chápe uchazeč správně, že výše uvedené doplňky nejsou součástí nabídky?

**Odpověď zadavatele:**

**Tyto doplňky jsou uvedeny v díle 798 soupisu prací ASŘ.**

**Dotaz č. 19:** Žádáme tímto Zadavatele o posun termínu odevzdání Nabídek minimálně o 10 pracovních dní. A to v souvislosti s náročností zpracování Nabídky a v souvislosti se Státním svátkem, který bude na začátku dubna.

**Odpověď zadavatele:**

**Viz. níže uvedená informace číslo 2.**



**Informace č. 2:** Zadavatel dále pro zachování zásad stanovených v § 6 odstavec (1) a (2) a v souladu s ustanovením § 99 odstavec (2) věta první Zákona v souvislosti s výše provedenými úpravami zadávací dokumentace ruší znění odstavce 6.5.1. VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY V UŽŠÍM ŘÍZENÍ tohoto znění

„6.5.1. Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem odeslání této VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY V UŽŠÍM ŘÍZENÍ. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny nejpozději

do 13. dubna 2026 do 23:59:00 hodin.“

a nahrazuje jej novým zněním takto:

„6.5.1. **Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem odeslání této VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY V UŽŠÍM ŘÍZENÍ. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny nejpozději**

**do 20. dubna 2026 do 23:59:00 hodin.“**

**Ostatní ustanovení zadávací dokumentace, tímto Vysvětlením nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění. Výše uvedené úpravy zadávací dokumentace zveřejní zadavatel v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona.**

**Dne 30. března 2026** ve spolupráci se zadavatelem a zpracovatelem projektové dokumentace vypracoval

**Ing. Jiří Kudělka**  
jednatel společnosti  
ikis, s.r.o.