



Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle ustanovení § 3 písmeno c), § 14 odstavec (3), § 26, § 58, § 59 a souvisejících zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„Nemocnice Znojmo, Část B – Urgentní příjem 3. etapa, Zbudování urgentního příjmu v objektu A1 1.NP“

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

PODLIMITNÍ REŽIM

UŽŠÍ ŘÍZENÍ

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby ke komunikaci se zadavatelem přednostně užili ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ uvedený v čl. 1. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – SOUBOR ČÍSLO 6

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č. 20: Ve výkazu výměr je u položek níže odkaz na „skladby podlah“ a „výpis D.1.1-29“. Jsou ještě někde k dispozici tyto výpisy, nebo jsou „skladby podlah“ součástí přílohy „D.1.1-33 Skladby konstrukcí“ a výpis D.1.1-29“ je jen chybně odkázán? Prosíme o doplnění, nebo vysvětlení.

516	28412275XXX	Podlahovina PVC (elektrostaticky vodivé) - dle parametrů PD - viz skladby podlah	m2	507,25166	
416	Z/055	D + M lehký Al podlahový kryt dilatační spáry pro podlahové krytiny - PVC - š. 130mmkompletně dle výpisu D.1.1-29	bm	33,00000	

Odpověď zadavatele:

Položka Z/55 je výrobek, který je uveden ve výpisu zámečnických výrobků - D.1.1-30 Výpis výrobků – zámečnické výrobky A. Poznámka ve výkazu výměr k položce v řádce 416 „dle výpisu D.1.1-29“, je chybná. Za tuto chybu se projektant omlouvá.

Dotaz č. 21: Prosim o doplnění informace týkající se generálního klíče – jaký je stávající systém, typ a výrobce? Předpokládáme, že je nutné zachovat kompatibilitu a jedná se jen o rozšíření?

Odpověď zadavatele:

V areálu zadavatele není jednotný systém generálního klíče. Urgentní příjem je pracoviště s nepřetržitým provozem. Generální klíč je užíván vždy pouze ve vztahu ke konkrétnímu objektu – v tomto případě se jedná o rozšíření samostatného systému generálního klíče pouze k urgentnímu příjmu. Systém, typ a výrobce generálního klíče pro urgentní příjem je tedy zcela v kompetenci dodavatelů a domněnka tazatele o zachování kompatibility není opodstatněná.

Dne 31. března 2026 ve spolupráci se zadavatelem a zpracovatelem projektové dokumentace vypracoval

Ing. Jiří Kudělka
jednatel společnosti
ikis, s.r.o.