

Zadavatel:  
**Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková organizace**  
se sídlem: Sekaninova 895/1, Husovice, 614 00 Brno  
IČO: 44993668

Zástupce zadavatele:  
**CEJIZA, s.r.o.**  
IČO: 28353242  
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Název veřejné zakázky malého rozsahu:  
**„Rekonstrukce sociálního zařízení včetně rozvodů vody a kanalizace“**  
(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), mimo režim zákona

### **VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel ve věci výše uvedeného výběrového řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 31. 3. 2026**

#### **I.**

#### **Žádost č. 1 ze dne 16. 2. 2026**

„Dobrý den,

žádám o vysvětlení podmínek výběrového řízení:

1. V dílech 771 a 781 chybí příplatkové položky za plochu jednotlivě
2. VRN – zajištění náhradní toalety v průběhu výstavby – dle dohody s investorem. Jaká je dohoda s investorem? Jakým způsobem nacenit?
3. VRN – provozní vlivy – ochrana stavební cesty – jakým způsobem, kolik m<sup>2</sup>? Úklid chodeb – jakým způsobem, jak často, kolik m<sup>2</sup>? Ochrana neřešených částí stavby – jakým způsobem, kolik m<sup>2</sup>?
4. V díle elektroinstalace je v položkách č. 210 – 105 a 210 – 106 výměna dveří rozvaděče za dveře s požární odolností. U dveří není uveden rozměr. Můžete jej doplnit?

Děkuji za odpověď “.

## **Odpověď zadavatele na žádost č. 1:**

### **Ad-1**

Zadavatel na dotaz poskytl odpověď v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

### **Ad-2**

Zadavatel na dotaz poskytl odpověď v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

### **Ad-3**

Zadavatel na dotaz poskytl odpověď v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

### **Ad-4**

Zadavatel doplňuje požadované rozměry dveří rozvaděče s požární odolností:

- Skříň nejbližší vstupním dveřím
  - šířka dvířek: 495 mm + rám 30 mm z každé strany
  - výška dvířek: 638 mm + rám 30 mm z každé strany
- Prostřední skříň
  - šířka dvířek: 495 mm + rám 30 mm z každé strany
  - výška dvířek: 837 mm + rám 30 mm z každé strany
- Skříň bez rámu
  - šířka: 646 mm
  - výška: 942 mm

Zadavatel doplnil rozměry dveří rozvaděče a poskytuje upravenou Přílohu č. 3 Výzvy k podání nabídky – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou přikládá v rámci tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 (dále jen „**Upravený soupis**“).

## **Žádost č. 6 ze dne 26. 3. 2026**

„Vážený zadavateli,

Zasílám seznam dotazů k zadávací dokumentaci:

### **1. List B1 - Větev WC chlapci 1 PP**

- Pol. č. 21 a 22 – V montážní položce (21) je ŽB překlad a v položce týkající se dodávky (22) je překlad pórobetonový. Prosím o specifikaci, jaký překlad má být osazen.

### **2. List B2 - Větev WC chlapci 1 NP**

- Pol. č. 21 a 22 – V montážní položce (21) je ŽB překlad a v položce týkající se dodávky (22) je překlad pórobetonový. Prosím o specifikaci, jaký překlad má být osazen.

### **3. List B3 - Větev WC chlapci 2 NP**

- Pol. č. 23 a 24 – V montážní položce (23) je ŽB překlad a v položce týkající se dodávky (24) je překlad pórobetonový. Prosím o specifikaci, jaký překlad má být osazen.“

### **Odpověď zadavatele na žádost č. 6:**

Zadavatel k dotazům společně uvádí, že montážní položka je univerzální pro překlady - pórobetonový, keramickobetonový i čistě betonový. Účastník při zpracování nabídky ocení překlad v souladu s Upraveným soupisem.

### **II.**

S ohledem na poskytnuté odpovědi zadavatele v bodě I. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel upravuje stávající Přílohu č. 3 Výzvy k podání nabídky – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tyto jsou přílohami tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali přílohu zadávací dokumentace upravenou v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

S ohledem na změnu lhůty pro podání nabídek v rámci předchozího Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, tímto vysvětlením zadávací dokumentace lhůtu pro podání nabídek nemění.

Všechna ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením zadávací dokumentace, zůstávají zachována.

#### **Přílohy:**

- Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 31. 3. 2026

V Brně dne 31. 3. 2026

**Základní škola Brno, Sekaninova,  
příspěvková organizace**

zastoupena spol. CEJIZA, s.r.o.

na základě plné moci

Mgr. Dušan Baranovič