



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-S
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 2PE AC 50Hz, 230V/IT ZIS
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORÁCH A PROST. SE SPRCHOU DOPLNĚNÁ DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
DOPLNĚNÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

$$\pm 0,000 = 214,100 \text{ m n.m.}$$

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

	Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČÁNEK		Investor: NEMOCNICE KYJOV, p.o. Strážovská 1247/22 697 02 Kyjov	
	Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORJAL			
Profese: EL	Zpracovatelé dílu: Ing. Daniel Hajzler Sečická 31, 570 01 Litomyšl Tel: +420 776 113 299 E-mail: dhajzler@sseznam.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. DANIEL HAJZLER	Vypracoval: ING. DANIEL HAJZLER		Kontroloval: ING. DANIEL HAJZLER	
Akce: NEMOCNICE KYJOV URGENTNÍ PŘÍJEM	Zakázkové číslo:		DPS Os - 2022	Paré:
			Datum:	10. - 2022
			Stupeň:	DPS
Objekt: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU C1 A OBJEKTU C3	SO 01	Formát:	8 A4	
Obloh:	Měřítko:		Číslo výkresu:	
TECHNOLOGICKÁ INSTALACE 2 + 4NP, ČÁST C3		1:50		D.1.01.4c-107