LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
BUDOVA C1 - ZÁPADNÍ KŘÍDLO		
C1-01.01	HALA	39,4
C1-01.02	CHODBA	10,7
C1-01.03	CHODBA	41,9
C1-01.04	CHODBA	24,3
C1-01.05	STROJOVNA VZT	95,4
C1-01.06	ŠATNA PERSONÁLU	38,3
C1-01.07	UMÝVÁRNA, SPRCHA	3,6
C1-01.08	WC	1,9
C1-01.09	ŠATNA PERSONÁLU	38,9
C1-01.10	UMÝVÁRNA, SPRCHA	3,4
C1-01.11	WC	1,8
C1-01.12	CHODBA	15,9
C1-01.13	SKLAD	22,5
C1-01.14	ELEKTROROZVODNA	23,6
BUDOVA C3 - SEVERNÍ KŘÍDLO		
C3-01.01	HALA	30,4
C3-01.02	SCHODIŠTĚ	12,5
C3-01.03	CHODBA	66,2
C3-01.04	SKLAD	20,4
C3-01.05	STROJOVNA CHLAZENÍ	46,1
C3-01.06	SKLAD	91,3
C3-01.07	ŠATNA PERSONÁLU	40,2
C3-01.08	UMÝVÁRNA, SPRCHA	5,4
C3-01.09	WC	1,2
C3-01.10	WC	1,2
C3-01.11	ÚKLID	7,2
C3-01.12	ŠATNA PERSONÁLU	61,1
C3-01.13	UMÝVÁRNA, SPRCHA	8,5
C3-01.14	WC	1,2
C3-01.15	WC	1,2
C3-01.16	NEOBSAZENO	
C3-01.17	CHODBA	51,6
C3-01.18	STROJOVNA VZT	96,2
C3-01.19	ELEKTROROZVODNA	29,4

LEGENDA PRVKŮ MaR :

	ROZVADĚČ MaR
RO1R	ROZVODNICE PODRUŽNÁ MaR
	FCU - OVLADAČ S MĚŘENÍM TEPLOTY
	FCU - OVLADAČ S MĚŘENÍM TEPLOTY A VLHKOSTI
	FCU - MAGNETICKÝ KONTAKT OKENNÍ / DVEŘNÍ
	FCU - EL. POHON VENTILU CHLADU / TOPENÍ
	PŘÍPĚTOVÁ OCHRANA
	MĚŘIČ ENERGIE
	ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
	ZAŘÍZENÍ - VYTÁPĚNÍ
	ZAŘÍZENÍ - CHLAZENÍ
	ZAŘÍZENÍ - INDIVIDUÁLNÍ REGULACE MÍSTNOSTI
	ZAŘÍZENÍ - DETEKCE ÚNIKU PLYNU
	ZAŘÍZENÍ - PROSTOROVÉ ČIDLA TEPLOTY, TLAKU, VLHKOSTI
	ZAŘÍZENÍ - PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY
	ZAŘÍZENÍ - OSTATNÍ
	STOUPAJÍCÍ / KLESAJÍCÍ VEDENÍ
TRASY:	
	KABEL - SBĚRNICE TCP/IP - ETHERNET (UTP/FTP 4x2x0,5)
	KABEL - SBĚRNICE BACNet MS/TP
	KABEL - SBĚRNICE BACNet MS/TP PRO FCU
	KABEL - SBĚRNICE eBUS
	KABEL - SBĚRNICE LPHNet
	KABEL - SBĚRNICE M-Bus (J/YTY 4x1)
	KABEL - SBĚRNICE MODBUS RTU (J-Y(ST)Y 2x2x0,8)
	HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA (ŽLAB / KANÁL)
	VEDLEJŠÍ KABELOVÁ TRASA (TRUBKA / LIŠTA / PŘICHYTKY)

±0,000 = 214,100 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT
PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY

Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOCMÁNEK
Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL

Investor:
NEMOCNICE KYJOV, p.o.
Strážovská 1247/22
697 02 Kyjov
www.jmk.cz

Profese: MAR

Zpracovatel dílu:
SYNERGA a.s.
Sladkého 13, 617 00 Brno
Tel: 548 213 222
www.synerga.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
KMEŤO MIROSLAV	KMEŤO MIROSLAV	KMEŤO MIROSLAV

Akce: **NEMOCNICE KYJOV URGENTNÍ PŘÍJEM**

Objekt: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU C1 A OBJEKTU C3 SO 01

Zakázkové číslo: DPS 08 - 2022
Datum: 10 - 2022
Stupeň: DPS
Formát: 15 A4
Paré:

Obsah: **PŮDORYS 1. PP**

Měřítko: **1:100**

Číslo výkresu: **D.1.01.4g-101**