



LEGENDA POTRUBÍ

- OTOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ 55°C - OTOPNÁ TĚLESA
- OTOPNÁ VODA ZPĚTNÁ 40°C - OTOPNÁ TĚLESA
- CHLADÍČÍ VODA PŘÍVODNÍ 6°C
- CHLADÍČÍ VODA ZPĚTNÁ 12°C
- CHLADÍČÍ SMĚS PŘÍVODNÍ (VODA+30% GLYCOL) 43°C
- CHLADÍČÍ SMĚS ZPĚTNÁ (VODA+30% GLYCOL) 48°C
- TENCE VYZNAČENÁ POTRUBÍ JSOU STÁVAJÍCÍ
- IZ IZOLOVÁNO
- PO PROSTUP PRO POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 60 min



±0,000 = 214,100 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOCMÁNEK	Investor: NEMOCNICE KYJOV, p.o. Strážovská 1247/22 697 02 Kyjov www.jmk.cz	
Profese: ÚT	Zpracovatel dílu: TRASKO Projekce, s.r.o. Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov Tel: 517 343 999 www.projekce.trasko.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. ŘEZNÍČEK MARTIN	Vypracoval: ING. TVRDOŇ JAROSLAV	Kontroloval: ING. ŘEZNÍČEK MARTIN		
2. NP SEVER - NOVÝ STAV				
Akce: NEMOCNICE KYJOV URGENTNÍ PŘÍJEM		Zakázkové číslo: DPS 08 - 2022	Paré:	
Objekt: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU C1 A OBJEKTU C3 SO 01		Datum: 10 - 2022		
Obsah:		Formát: 4 A4		
		Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.01.4b-109	