



- LEGENDA:
- STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇ UČENA KE ZRUŠENÍ
  - NOVÁ KABELOVÁ SKŘÍŇ
  - VZT ARO ROZVADĚČ ROZVADĚČ VZDUCHOTECHNIKY PROVOZU ARO
  - RH ROZVADĚČ HLAVNÍ – STÁVAJÍCÍ NOVÁ ROZVODNA
  - RH2 ROZVADĚČ HLAVNÍ – STÁVAJÍCÍ STARÁ ROZVODNA
  - RE ROZVADĚČ PODRUŽNÉHO MĚŘENÍ
  - R-UPS3 ROZVADĚČ UPS3
  - RUP ROZVADĚČ URGENTNÍHO PŘÍJMU
  - RA ROZVADĚČ AMBULANCÍ
  - RPO ROZVADĚČ POŽÁRNÍ OCHRANY
  - RS1-01 ROZVADĚČ 1PP OBJEKT C1
  - RS1-03 ROZVADĚČ 1PP OBJEKT C3
  - RVZT1, 2, 3 ROZVADĚČ CHLAZENÍ A VZDUCHOTECHNIKY
  - RSCH ROZVADĚČ HALY SE SCHODIŠTĚM

LEGENDA MÍSTNOSTI 1PP, C1 ZÁPADNÍ KŘÍDLO	
Č.M.	NÁZEV
C1-0.01	
C1-0.02	CHODBA
C1-0.03	CHODBA
C1-0.04	CHODBA
C1-0.05	STROJOVNA VZT
C1-0.06	ŠATNA PERSONÁLU
C1-0.07	SPRCHA
C1-0.08	WC
C1-0.09	ŠATNA PERSONÁLU
C1-0.10	SPRCHA
C1-0.11	WC
C1-0.12	
C1-0.13	SKLAD

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-S  
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 2PE AC 50Hz, 230V/IT ZIS  
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE  
VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORÁCH A PROST. SE SPRCHOU DOPLNĚNÁ DOPLŇJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM  
DOPLNĚNÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM

±0,000 = 214,100 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

<b>LT PROJEKT</b> PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOOMÁNEK Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL	Investor: NEMOCNICE KYJOV, p.o. Stražovská 124722 697 02 Kyjov
Profese: <b>EL</b>	Zpracovatel dluh: Ing. Daniel Hajzler Seidlbach 31, 570 01 Litomyšl Tel: +420 776 113 299 E-mail: dhajzler@seznam.cz	Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. DANIEL HAJZLER	Vypracoval: ING. DANIEL HAJZLER	Kontroloval: ING. DANIEL HAJZLER	

Akce: <b>NEMOCNICE KYJOV URGENTNÍ PŘÍJEM</b>		Zakázkové číslo: <b>DPS 06 - 2022</b>	Paré:
Objekt: <b>PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU C1 A OBJEKTU C3</b>		Datum: <b>10 - 2022</b>	
Obsah: <b>HLAVNÍ NAPÁJECÍ ROZVODY NN 1PP, ČÁST C1</b>		Stupeň: <b>DPS</b>	
		Formát: <b>6 A4</b>	
		Měřítko: <b>1:50</b>	Číslo výkresu: <b>D.1.01.4c-101</b>