

---

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2**  
**K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**  
**BŘEZÍ NAD OSLAVOU, REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ**

---

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu dne 07. 04. 2026 požádal v souladu s čl. X. zadávací dokumentace ze dne 26.03.2026, jeden z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz:**

V rámci VŘ bychom se chtěli zeptat, zda má být v rozpočtu uvažováno i s případným vyvločkováním nebo úpravou komína? Ze zkušenosti víme, že stávající vložky nejsou většinou vhodné pro nové zdroje. A to min. v místě sopouchu.

**Odpověď:**

S vyvločkováním komína není v této VZ uvažováno.

V Brně dne: dle el. podpisu

**Mgr. Martina Křivánková**  
vedoucí právního oddělení