
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

III/3946 OMICE - TROUBSKO

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 08.04 2026 požádal v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jeden z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

SO 101/5 komunikace pol.21 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ. Žádáme zadavatele o stanovení receptury pro recyklaci za studena, bez této informace nelze položku správně ocenit.

Odpověď č. 1:

Množství pojiva bude upřesněno na základě průkazných zkoušek. Předpokládané množství hydraulického pojiva 2,5%, předpokládané množství asf. emulze 1,5%.

V Brně dne: dle el. podpisu

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení