

V Brně dne 814. dubna 2026

**Věc: Zadávací řízení - „DPS Skalice - Oprava parkových cest v areálu zámeckého parku“
- vysvětlení zadávací dokumentace**

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, zadané dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona, pod názvem „DPS Skalice - Oprava parkových cest v areálu zámeckého parku“, zadavatel obdržel dotaz. Na tento dotaz zadavatel odpovídá takto:

Dotaz:

V ZD je požadavek na kovový obrubník zapuštěný, výšky 140 mm(dle TZ), ovšem v rozpočtu je popis položky "obruba bez hrotů, L=2450 mm (2400x200x5)" - rozdílné výšky.

Mimo rozdílné uváděné výšky zde není zmíněna povrchová úprava. ve standardní nabídce výrobců je povrchová úprava corten či práškové lakování v různých barvách. Prosím o upřesnění specifikace ocelové obruby.

Odpověď

Zadavatel poskytuje specifikaci.

Neviditelný ocelový obrubník, výška 140 mm

Délka: 1000 mm

Výška: 140 mm

Materiál obrubníku: pozinkovaná ocel

Plus Tender, s.r.o., zástupce zadavatele