

---

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

## K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

### II/395 DOLNÍ KOUNICE, UL. IVANČICKÁ

---

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 14. 04. 2026 požádal v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jeden z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

#### **Dotaz č. 1:**

Objekt SO 402 Osvětlení chodníku u točny kamenolomu:

- V technické zprávě objektu SO 402 je uvedeno, že bude provedeno 4 ks svítidel a stožárů
- Situace objektu SO 402 uvádí 6 ks svítidel a stožárů
- V soupise prací objektu SO 402 jsou položky pro 6 svítidel a 2x položka pro 6 stožárů, v soupise chybí nová rozpojovací skříň, která je uvedená v situaci

Žádáme o prověření a uvedení do souladu technickou zprávou, situací a soupisem prací pro objekt SO 402.

#### **Odpověď č. 1:**

Správně je 6 ks svítidel a stožárů, platí situace a soupis prací, oceňte dle soupisu prací.

Položky stožárů jsou zvlášť pro práci a materiál – pol. 210204011R00 Stožár osvětlovací sloup silniční je pro práci a pol. 31672230 Stožár osvětlovací sloup silniční STB 5-A pro materiál.

Pro novou rozpojovací skříň je v soupisu prací pol. 210190041RU1 Osazení plast. rozvodnic výklenek, plocha do 0,2 m<sup>2</sup>.

V Brně dne: dle el. podpisu

**Mgr. Martina Křivánková**  
vedoucí právního oddělení