
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/395 DOLNÍ KOUNICE, UL. IVANČICKÁ

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce ve dnech 17., 20. a 21. 04. 2026 požádali v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tři z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Po prostudování zadávací dokumentace včetně jejích příloh Vás v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V rámci soupisu prací pro město v listu 01222 SO 402 – Osvětlení chodníku u točny kamenolomu se nachází následující položka:

M21			Elektromontáže VO		
3	141	R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	71 000,000
			Přirážka za podružný materiál M 21, M 22		

Žádáme zadavatele o objasnění této položky, čeho konkrétně se tato položka týká s přihlédnutím k vysokému množství položky a nestandardní množstevní jednotce „%“

Odpověď č. 1:

Jedná se o procentuální přirážku z ceny hlavního dodávaného materiálu, která zahrnuje drobné montážní doplňky, jež nejsou samostatně specifikovány v položkách rozpočtu.

Dotaz č. 2

V rámci soupisu prací pro město v listu 01111 se nachází položky č. 63 91811A ČELA PROPUSTKU Z BETONU DO C 20/25 a č. 64 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ. Popis těchto položek se odkazuje na specifikace v TZ, Situaci a vzorových řezech, ve kterých však nejsou žádné informace k tomuto propustku. V TZ a vzorových řezech je informace k propustku v rámci SO 102, který však není předmětem této zakázky.

Žádáme zadavatele o doplnění výkresů a specifikací tohoto propustku

Odpověď č. 2:

Propustek je řešen v rámci 4. úseku chodníku. Jedná se o prodloužení stávajícího propustku. Popis je v TZ a graficky je znázorněn v situaci. Propustek je řešen v rámci SO 101. Pro zpracování cenové nabídky platí rozměry uvedené v soupisu prací.

Dotaz č. 3

V rámci soupisu prací pro SÚS se v objektu SO 103 nachází položky č. 26 355325 STOKOVÉ ŽLABY ZE ŽELEZOBET DO C 30/37 a č. 27 355365 VÝZTUŽ STOK ŽLABŮ Z BETONÁŘ OCELI 10505, B500B. V rámci dokumentace se k těmto žlabům nevyskytují žádné další informace, specifikace nebo výkresy.

Žádáme zadavatele o doplnění výkresů, specifikací a staničení těchto monolitických žlabů

Odpověď č. 3:

Pro zpracování cenové nabídky platí výměry uvedené v soupisu prací. Jedná se o stávající monolitický žlab kolem zástavby RD. Předpoklad je dotčení v rámci výstavby splaškové kanalizace. Úpravy v rámci SO 103 jsou stanoveny s ohledem na jeho případné dotčení v rámci SO 103 po dohodě s investorem.

Dotaz č. 4

V SO 101 – Chodník a parkovací stání je v prostoru zastávky BUS je navržen cementobetonový kryt CB II z drátkobetonu tl. 220 mm. (s KARI sítí 6/100/100).

Prosíme o specifikaci vláken jejich dávkování a přesný typ vláken. Pro konkrétní ocenění.

Odpověď č. 4:

Typ vláken do drátkobetonu budou ocelová. Předpokládané množství drátků je 40kg/m³.

Dotaz č. 5

V rámci kontroly projektové dokumentace jsme zjistili nesoulad v počtu uličních vpustí u objektu SO 103. V soupisu prací je u položky č. 50 (89712 – Vpusť kanalizační uliční kompletní z betonových dílců) uveden počet 6 ks, zatímco v technické zprávě i ve výkresu D.1.3/16 – Uliční vpustí a přípojky jsou zakresleny a popsány pouze 3 ks.

Žádáme tímto zadavatele o jednoznačné určení správného množství, které máme použít pro ocenění této položky v nabídce.

Odpověď č. 5:

Platí počet 3 vpustí jak je uvedeno ve výkresové části dokumentace. Zadavatel opravil množství v soupisu prací.

Sdělení zadavatele:

V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace byl opraven soupis prací. Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubory z přílohy: **Příloha č. 5 - Soupis prací po DI č. 2_22.04.2026.zip**.

Lhůta pro podání nabídek se mění z původního termínu 27. 04. 2026 v 09:00 hod. na nový termín 29. 04. 2026 v 9:00 hod. Současně se **mění předpokládaná hodnota** veřejné zakázky z původní výše 30 071 000 Kč bez DPH na novou výši **30 036 000 Kč bez DPH**.

Příloha: Příloha č. 5 - Soupis prací po DI č. 2_22.04.2026.zip

V Brně dne: dle el. podpisu

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

