
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/395 DOLNÍ KOUNICE, UL. IVANČICKÁ

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 21. 04. 2026 požádal v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jeden z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v místě zastávek zřízení cementobetonového krytu CB II z drátkobetonu. Domníváme se však, že drátkobeton není pro tuto venkovní aplikaci vhodný, neboť obsahuje ocelová vlákna, která mohou korodovat, proto se používá nejčastěji pro vnitřní plochy. Domníváme se, že by bylo lepší použití betonu s polymerními vlákny. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu.

Odpověď č. 1:

Požadavek správce silnice SÚS JMK v rámci zpracování PD pro povolení stavby z 08/2022. Zadavatel nebude zadání měnit.

Dotaz č. 2

V rámci soupisu prací pro město v listu 01111 SO 101 Chodník a parkovací stání – uznatelné náklady se nachází položka č. 6 11318 Odstranění krytu zpevněných ploch z dlaždic. Dle popisu položky je doprava a odvozová vzdálenost v režii zhotovitele, ale vzhledem k tomu, že materiál z této položky není nikde na stavbě využit předpokládáme, že se bude odvážet na skládku. V soupisu prací však chybí položka pro poplatek za skládku, pro výše zmíněný vybouraný materiál. Žádáme zadavatele o doplnění položky pro poplatek za skládku

Odpověď č. 2:

Materiál je využit na stavbě, proto není skládkovné uvedeno. Toto využití je součástí položky č. 997006-R v rámci SO 101 uznatelné náklady.

Sdělení zadavatele:

V důsledku dalších obdržených dotazů, které jsou v současné době řešeny, zadavatel sděluje, že bude přiměřeně prodloužena lhůta pro podání nabídek. Konkrétní prodloužený termín pro podání nabídek bude sdělen v rámci Vysvětlení č. 4.

V Brně dne: dle el. podpisu

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení