

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM I

ZADAVATEL: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace

Sídlem: Křetín č.p. 12, 679 62 Křetín

Zastoupený: MUDr. Kateřinou Bednaříkovou, ředitelkou

IČ: 00386766

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Přístavba rehabilitace Boskovice“

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dodatečné informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení pod evidenčním číslem 512620.

Dotaz č. 1

Prosím o specifikaci kamene na vnější schodiště – pol.č. 91:

91	58388010R	stupeň schodišťový kamenný; výstupní, plný, přímý, řezaný; podstupnice rovná; l = 100,0 cm; š = 30,0 cm; h = 15,0 cm; povrch tryskaný vnější schodiště : $(1*6+1,5*6+1*4)*1,01$	kus	19,19000		0,00
				19,19000		

V technické zprávě je uvedeno schodiště jako prefabrikované betonové do lože ze šterku. Jedná se o kámen nebo betonový prefabrikát? Co máme nacenit?

Odpověď č. 1

Správně je uvedena informace k položce č. 91 v Technické zprávě. Zadavatel upravuje Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“ nebo „SP“) u položky č. 91, kamenné stupně budou v soupise prací nahrazeny za prefabrikované viz. text v TZ:

Venkovní schody z prefabrikovaných betonových stupňů velikosti schodu 185x300mm do lože ze šterku 4-8mm a šterkové podkladní vrstvě fr. 16-32mm tl. min. 150mm. Venkovní i vnitřní schody budou doplněny zábradlími resp. madly v. 900 mm z kovových profilů kruhového průřezu (viz. zámečnické výrobky).

Dotaz č. 2

V projektové dokumentaci je uvedená vertikální plošina (m.č.135), v soupisu prací není uvedena. Je tato plošina předmětem nabídky? Pokud ano, prosím o její specifikaci a sdělení kam ji máme nacenit?

Odpověď č. 2

Vertikální plošina je součástí předmětu plnění. Zadavatel doplňuje do SP položku č. 382 a doplňuje popis položky v tomto rozsahu:

Vertikální plošina v místnosti šatny bazénu (č. 135) překonávající rozdíl podlah 600 mm v průchozím provedení, rozměr cca 900x1250 mm, pohon nůžkovým mechanismem variantně s nosným sloupkem a pohonnou jednotkou, součástí bude ohrazení výšky 1100 mm, branka na plošině se samozavíračem, systém ovládání s přivolávací, nájezdová rampa.

Dotaz č. 3

T/13 kuchyňská linka – ve výpisu prvků a v PD je uvedená délka 3000 mm, v soupisu prací je 1ks dl. 1500 mm. Co platí?

302	766810010RAM	dodávka a montáž, linka 150 cm VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK Š. 400 mm, SPODNÍ SKŘÍNKY HL. 600 mm, KUCHYŇSKÁ DESKA,DŘEZ, VESTAVĚNÁ CHLADNIČKA, DALŠÍ VYBAVENÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDOU UPŘESNĚNY 133 - T13 : 1	kus	1,00000	0,00
-----	--------------	---	-----	---------	------

Odpověď č. 3

Správně je hodnota uvedená v Projektové dokumentaci – 3000 mm. Zadavatel v souladu s Projektovou dokumentací upravuje položku č. 302 v soupise prací.

Dotaz č. 4

Žádáme o sdělení, z jakých prostředků bude zakázka financována.

Odpověď č. 4

Veřejná zakázka bude financována z prostředků zřizovatele zadavatele, tedy Jihomoravského kraje.

Dotaz č. 5

Prosím o bližší specifikaci protipožárního podhledu v m.č. 139 na akci „Přístavba rehabilitace Boskovice“. Protipožární jsou jen sádkartony, u kazet se jedná o celou skladbu, kazet je několik, rozmezí 800 - 3000 Kč/m².

308	767587001R01	Podhledy kazetové, rošt, kazety 60 x 60 cm, protipožární 1np : 35,3	m ²	35,30000	0,00
-----	--------------	--	----------------	----------	------

Odpověď č. 5

Zadavatel doplňuje technickou specifikaci položky č. 308 v tomto rozsahu:

V části prostor přístavby rehabilitace jsou navrženy kazetové podhledy – v chodbách a šatně bazénu, včetně případné požární odolnosti (v CHÚC „B“ EI 30 DP1). Viditelná nosná konstrukce tvořena profily z ocelového plechu, opatřené ochrannou vrstvou pozinkováním, viditelná část profilu opatřena krycí vrstvou barvy; standardní kotvení do stropu kovovými kotvami, hmoždinkami apod. Neperforované sádkartonové kazety rozměr 600x600 mm, tl. min. 8 mm s požadavkem na úpravu povrchu - index šíření plamene menší než 50 mm/min.

Dotaz č. 6

V rámci projektové dokumentace schází specifikace těchto položek:

M33-01	D+M zdvihací stůl, nůžkový mechanismus, nosnost 500 kg, zdvih 2950 mm, délka 1600 mm, šířka 1000 mm, včetně dokumentace, šachty a dopravy
M33-02	D+M Stropní zvedací kolejnicový systém, předběžná cena

Žádáme o doplnění PD o tuto specifikaci.

Odpověď č. 6

Zadavatel doplňuje technickou specifikaci položky M33-01:

Zařízení u přístavby kuchyně se zakázanou spolujízdou osob dle ČSN EN 1570-1+A1 představuje hydraulicky poháněný nůžkový mechanismus z kovových profilů, horní deska průchozí, rozměr cca 1000x1500 mm s protiskluzným povrchem. Stavební připravenost

bude stanovena jeho dodavatelem, součástí dodávky zař. budou dvoukřídlé jednoplášťové dveře ve dvou dolních nástupních plochách (nákladištích - v otvoru stěny 1.NP a opláštění šachty) z uzavřených ocelových profilů s plnou výplní (průmyslové provedení) s elektromagnetickým jištěním, opláštění šachty nad úrovní terénu výšky cca 2500 mm s plnou výplní bezpečnostní prvky jako bezpečnostní poruchový ventil hydromotoru, pojistný ventil pohonné jednotky proti přetížení, ventil nouzového vyproštění přepravovaného břemene při výpadku elektrické energie atd. Dveře v stěně 2.NP nejsou součástí dodávky zařízení.

Informace poskytnutá zadavatelem:

Zadavatel není schopen ve lhůtě stanovené zákonem zodpovědět dotazy týkající se Stropního zvedacího kolejnicového systému. Zadavatel upřesní požadavky týkající se této části Projektové dokumentace a Soupisu prací co nejdříve, předpokládá se, že v příštím týdnu.

Zadavatel v rámci dalších Dodatečných informací prodlouží v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona dostatečně lhůtu pro podání nabídek tak, aby dodavatelé byli schopni své nabídky zpracovat.

Zadavatel přílohou těchto dodatečných informací poskytuje upravený **Soupis prací dle DI I** dle odpovědí uvedených výše. Uchazeči jsou povinni ve svých nabídkách výše uvedené změny zohlednit a použít upravený Soupis prací.

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis prací dle DI I

V Brně dne 24.7.2015

Mgr. Alice Otáhalová
CETKOVSKY s.r.o.
(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností)