

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM III

ZADAVATEL: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace

Sídlem: Křetín č.p. 12, 679 62 Křetín

Zastoupený: MUDr. Kateřinou Bednaříkovou, ředitelkou

IČO: 00386766

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Přístavba rehabilitace Boskovice“

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dodatečné informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení pod evidenčním číslem 512620.

Dotaz č. 1

- a) Žádáme o pohled na kuchyňskou linku T/14 nebo o fotografii.
- b) O jaký způsob elektrického polohování se jedná?
- c) Je požadovaný pojezd horních i spodních skříněk současně?
- d) Má být výškově stavitelná celá kuchyň, nebo pouze její část (příp. jaká)?
- e) Stačí pojezd pouze horních skříněk? Jaké rozmezí pojezdu (polohování) by měla kuchyňská linka mít?
- f) Všechny skřínky by byly uchycené ve zdi?
- g) Jakou nosnost by mělo elektrické kování mít?

Odpověď č. 1

Popis provedení kuchyňské linky (obrázek níže pouze ilustrativní):

Rozměr: délka 2000 mm, výška cca 1900-2200 mm, s konstantní výškou pracovního prostoru dle nastavitelné výšky pracovní plochy 650 – 950 mm, hloubka skříněk cca 700 mm.

Vybavení a uspořádání: dvě dvoukřídlé skřínky po bocích, jedna prosklená prostřed, pracovní deska, třízásuvkový kontejner posuvný pod deskou, dvouplotýnková varná deska, lakovaný ocelový jednoduchý dřez s pákovou baterií pro tělesně postižené, odsavač par, mikrovlnná trouba, lednice, osvětlení pracovní plochy zářivkou, polohování pomocí elektromotorů Povrchová úprava: dezén a kování standardní.

Další požadavky: nosnost pracovní desky 50 kg; kotvení skříněk do stěny; ergonomický ovladač polohování v čele pracovní desky.



Dotaz č. 2

Prosím o upřesnění čísla účtu pro složení jistoty na akci „Přístavba rehabilitace Boskovice“. Účet uvedený v zadávací dokumentaci bankovní ústav neakceptuje.

Odpověď č. 2

Číslo účtu uvedené v zadávací dokumentaci je: 174-433004-664/0600. Zadavatel žádá, aby dodavatelé při platbě neužívali druhou pomlčku, ale číslo účtu ve znění: 174-433004664/0600.

Dotaz č. 3

Příloha D.1.1-c.3 Požadavky na technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků – doklady a certifikáty pro „Okna – plastová“. Prosím o objasnění, jakým způsobem (jakými doklady) je třeba dokládat jednotlivé požadavky na:

- splnění požadavků ČSN 730510-2 – 2012 z hlediska kritických povrchových teplot
- nepřerušené těsnění spár
- kotvení pozinkovanými kotvami, případně turbošrouby. Kotvy budou osazeny krytkami
- vnitřní žaluzie – dle výpisu
- barva bílá
- jednotlivé rozměry a druh skla viz výpis oken
- pokud bude zajištěna přirozená výměna vzduchu okny musí být navržená opatření realizována tak, aby podstatně nezhoršovala tepelně-technické a zvukově izolační parametry oken. V případě použití ventilačních klapek musí být tyto umístěny mimo funkční spáru okna, rámové a křídlové profily tak, aby nezhoršovaly tepelně-technické a statické vlastnosti oken.

Odpověď č. 3

Zadavatel požaduje, aby z předložených dokladů bylo patrné, že výrobky splňují všechny zadavatelem požadované technické vlastnosti, neboť uvedené požadavky určují minimální standart použitých materiálů a jejich doložení bude součástí hodnocení uchazeče. Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil **doklady a certifikáty prokazující shodu dodávaných komponentů**. Z předložených dokumentů musí být jednoznačně patrné, který konkrétní výrobek má v úmyslu použít pro plnění veřejné zakázky.

Dotaz č. 4

- V rámci požadavku na technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků uvádíte u Cihelného zdiva tl.300 mm součinitel prostupu tepla 0,6 W/m²K avšak v rozpočtu se uvádí součinitel 0,7. Toto se vyskytuje i u zdiva cihelného 250 a navíc je zde nesoulad tloušťky zdiva kdy v rozpočtu se uvádí zdivo tloušťky 240.

Žádáme o objasnění tohoto zjevného rozporu a případně úpravu rozpočtu či požadavku na technické vlastnosti výrobků.

Odpověď č. 4

Platné je níže uvedené znění, které nově klasifikuje hodnoty součinitele U v technické specifikaci.

Cihelné zdivo tl. 250 mm

- zdivo keramické
- pevnost v tlaku min. 10 MPa
- rozměr prvku 375x250x238 mm
- součinitel prostupu tepla max. 0,5 W/(m²K)
- objemová hmotnost 660 – 700 kg/m³

Cihelné zdivo tl. 300 mm

- zdivo keramické
- pevnost v tlaku min. 10 MPa
- rozměr prvku 247x300x238 mm
- součinitel prostupu tepla max. 0,7 W/(m²K)
- objemová hmotnost 700 – 810 kg/m³.

Zadavatel upravil v Soupise prací položky č. 41 a 42, v souladu s informacemi uvedenými výše.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona, z důvodu úpravy zadávacích podmínek, prodlužuje přiměřeně lhůtu pro podání nabídek do **14.8.2015 do 10:00 hodin.**

Zadavatel přílohou těchto dodatečných informací poskytuje upravený Soupis prací dle DI III, ve kterém jsou zapracovány výše uvedené úpravy. Uchazeči jsou povinni výše uvedené změny ve svých nabídkách zohlednit a použít upravený Soupis prací dle DI III.

Přílohy:

Příloha č.1 Soupis prací dle DI III

V Brně dne 5.8.2015

Mgr. Alice Otáhalová
CETKOVSKY s.r.o.
(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností)