



SÚS Jmk, oblast Znojmo  
Kotkova 24  
669 50 Znojmo

Číslo jednací: 1853/15/12  
Číslo: 906/2012-MV  
Vyřizuje: Ing. Vybíralová  
Tel.: 515 282 577  
Email: vybiralova@vaszn.cz  
Datum: 26.9.2012

### **Stanovisko k existenci inženýrských sítí pro územní rozhodnutí i stavební povolení**

Název stavby: Obnova silničního stromořadí silnice II/408  
Katastrální území: Suchohrdly u Znojma, Hodonice, Dyjákovice, Hevlín  
Projektant stavby: Ing. Jaroslav Krejčí  
Investor stavby: SÚS JMK p.o.k.  
Popis stavby: Jedná se o kácení, údržbu a výsadbu stromů podél silnice II/408.

**Stanovisko: V dané lokalitě se nachází sítě ve správě VAS a.s. divize Znojmo. K vydání stavebního povolení i územního rozhodnutí požadujeme dodržet tyto podmínky:**

- Před zahájením prací je nutné vytýčit trasu stávajícího vodovodu a vodovodních přípojek (Ing. Juhaňák, mobil: 602 310 280).
- V úseku A požadujeme konzultovat výstavbu stromů na místě samotném s ohledem na probíhající vodovodní řady (Ing. Lušovský, mobil: 607 273 528).
- V úseku A je stavebně povolen nový vodovodní řad PE DN 250, jehož výstavba bude probíhat v následující dvou letech. S tímto novým vodovodním řadem je nutné při výsadbě stromu počítat (viz. přiložená situace)
- Upozorňujeme, že sítě v naší správě jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb. **Je nutné při výsadbě dodržet ochranné pásmo vodovodu.**
- Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz sítí v naší správě.
- Seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou zařízení v naší správě a upozornit je, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1m před a 1m za osou vytýčeného zařízení těžili zeminu ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení v naší správě.
- Řádně zabezpečit odkryté zařízení proti jeho poškození.
- Neprodleně oznámit VAS, a.s. každé poškození vodovodu.
- Lože zařízení je nutno uvést do původního stavu.

Adresa divize  
Kotkova 20  
670 25 Znojmo

tel.: +420 515 282 567  
fax: +420 515 225 022  
e-mail: sekretar@vaszn.cz

Bankovní spojení: 0000000001702741/0100  
Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně  
www.vodarenska.cz

IČ: 49455842  
DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti  
Soběšická 820/156  
638 01 BRNO

Podmínky ve stanovisku budou citovány ve vydaném územním rozhodnutí i stavebním povolení.

**Souhlasíme s projednáním výše uvedené stavby ve zjednodušeném řízení dle § 95 odst.1 písm.d, stavebního zákona.**

**Souhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění (§78) a provedení (§116) stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.**

Toto stanovisko platí jen pro dokumentaci ověřenou VAS, a.s. divize Znojmo a pro rozsah prací v ní uvedených. **Nedílnou součástí tohoto stanoviska je potvrzená situace stavby.**  
Doba platnosti tohoto stanoviska je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Soběšická 820/156, 638 01 Brno  
divize Znojmo  
Kotkova 20, 670 25 Znojmo  
3



Ing. Jiří Žižka  
Hlavní Ing. divize Znojmo