



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Územní odbor Hodonín
Třída Bří Čapků 3, 695 03 Hodonín

Ev. č. : HSBM-2-7-11/5-POKŘ-2014

Hodonín 29. 4. 2014
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Přílohy: 1/PD

Architekti Tihelka - Starycha s.r.o.
Garguláková 32
614 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Tomáš Salajka, ☎: 950621128, fax: 950 621 135, e-mail: tomas.salajka@jmk.izscr.cz

Název stavby: Revitalizace objektů školy - areál "A"
Místo stavby: Bzenec, náměstí Svobody 318, 696 81, p.č.1275/3, 1275/1
Stavebník: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, , náměstí Svobody 318, 696 81
Projektant PO: Ing. Miroslav Fabián
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Jedná se o stavební úpravy objektů školy, ubytovny a tělocvičny Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Stavební úpravy spočívají ve výměně otvorových výplní, zateplení fasády, zateplení střechy, úpravě hromosvodů a osvětlení a u objektu ubytovny i v opravě lodžii. Zateplovací systém bude kontaktní s tepelnou izolací z polystyrenu třídy reakce na oheň E a jako celek bude mít třídu reakce na oheň B. Povrchová vrstva bude vykazovat index šíření plamene $i_s = 0$ mm/min. Požární výška jednotlivých objektů je < 9 m.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení projektovou dokumentaci předloženou dne 4. 4. 2014. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko

Nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude prokázána provozuschopnost stávajících požárně bezpečnostních zařízení a PHP doložením potřebných dokladů (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti a další dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci včetně doložení dokladů prokazujících použití výrobků a konstrukcí s požadovanými vlastnostmi z hlediska jejich požární bezpečnosti).

Požárně bezpečnostní řešení si ponecháváme pro služební potřebu.

V. z.
plk. Ing. Martin Červenka
ředitel územního odboru Hodonín
HZS Jihomoravského kraje

HZS Jihomoravského kraje
územní odbor Hodonín
695 03 Hodonín, Tř. bří. Čapků 3