

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VI.

ZADAVATEL: Gymnázium Brno – Řečkovice

Sídlem: Terezy Novákové 2, Brno Řečkovice 621 00

Zastoupený: RNDr. Petrem Krupkou, Ph.D., ředitelem

IČ: 48513512

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce elektroinstalace“

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dodatečné informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Dotaz č. 1

Není zřejmé jestli zásuvky a patch panely jsou v kategorii 5e nebo 6 (kabeláž je sice v kategorii 6, ale na spoustě podobných projektech jsou zásuvka a patch panely kat.5e).

Odpověď č. 1

Vše je navrženo v kategorii 6.

Dotaz č. 2

Nesouhlasí počty jednotlivých portů pro jednotlivé části

Zásuvka	210x2	=	420 portů
---------	-------	---	-----------

Počet měření	444x1	=	444 portů
--------------	-------	---	-----------

Patch panely 32p	19x32	=	608 portů
------------------	-------	---	-----------

Patch panely 24p	6x24	=	144 portů
------------------	------	---	-----------

Switche	27x24	=	648 portů
---------	-------	---	-----------

Odpověď č. 2

U patch panelů zůstanou volné porty. Počet měření je 420portů

Dotaz č. 3

Bude síť se třemi segmenty – učitelé, wifi-internet, VoIP

Pak bych doporučil různě barevné patch kabely pro rozlišení připojení jednotlivých portů.

Odpověď č. 3

Ano, patch kabely mohou být barevně odlišné

Dotaz č. 4

Patch panely budou klasické nebo se systémem Patchview (který je nasazován v rozsáhlých systémech jako jsou letiště, banky, koncerny,...) pak i cena je několikanásobně vyšší.

Odpověď č. 4

Navrženy jsou klasické panely.

V Boskovicích dne 30.10.2012

Bc. Lucie Kudová, DiS

WALLET s.r.o.

(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností)