

Dodatečná informace č. 1

k veřejné zakázce „**Půdní vestavba, šatny a spojovací chodba**“

evidenční číslo: 510928

V Brně dne 28. 08. 2015

Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci není uveden termín odevzdání cenové nabídky do soutěže a ani termín zahájení rekonstrukce/výstavby.
Prosíme o uvedení chybějících termínů.

Dodatečná informace č. 1:

Termín odevzdání nabídky je uveden ve věstníku veřejných zakázek v rámci veřejné zakázky pod evidenčním číslem 510928.

Termín zahájení bude bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy. Zadavatel vyzve vybraného zhotovitele k převzetí staveniště a ten už bude postupovat dle smlouvy.

1

Dotaz č. 2

V technické zprávě pro Zásady organizace výstavby je uveden bod F – řešení zařízení staveniště.

Ve výkazu výměr neobsahuje položku/záložku s označením Zařízení staveniště. Prosíme o doplnění VV o záložku Zařízení staveniště, která bude obsahovat veškeré činnosti spojené se ZS.

Dodatečná informace č. 2:

Ve výkazu výměr **JE OBSAŽENA** samostatná záložka: 13-SO 004-3 - Vedlejší a ostatní náklady, kde je i **VRN3 - Zařízení staveniště**.

Dotaz č. 3

V technické zprávě pro Zásady organizace výstavby je bodě A uvedena maximální možná tonáž nákladních automobilů 18 t. Toto omezení je z důvodu aby, nedošlo k poškození příjezdové komunikaci od hlavní brány/ vjezdové brány na staveniště? Prosíme o vaše vyjádření.

Dodatečná informace č. 3:

Obecně nejsou, jak místní komunikace ul. Součkova, tak vnitroareálové komunikace stavěny na větší zatížení než 18 t.

Navíc v areálu je spojovací podzemní chodba umístěná pod komunikací.

Proto uvedeno v PD jako maximum. Pro vjezd dopravních prostředků s velkým zatížením a rozměrem by byl problémem i vjezd do areálu školy bránou z ulice Součkova.

Dotaz č. 4

Dle projektové dokumentace budou v původních prostorech zhotoveny WC místnosti pro osoby z omezenou schopností pohybu ZTP.

Součástí PD není technické řešení dopravního prostředku pro přepravu osob - ZTP ve svislém směru . Prosím o vyjádření zda součástí výstavby/rekonstrukce bude i dodávka a montáž dopravního prostředku pro přepravu osob. Prosíme o vaše vyjádření.

2

Dodatečná informace č. 4:

Součástí projektu půdní vestavby a šaten NENÍ řešení svislé dopravy. Toto bude úplně samostatná část, která bude řešit v budoucnu tento problém svislé dopravy. po celém objektu hlavní budovy.

Dodávka a montáž výtahu a výtahové šachty tedy není součástí této dokumentace.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 09. 2015 do 10:00 (konec lhůty pro podání nabídek je uveden v oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek). Všechny ostatní skutečnosti se vážou na provedenou změnu.