

LEGENDA

	VODOROVNÝ PODHLED
	ŠIKMÝ PODHLED

POZNÁMKA:

- KABELY CYKY BUDOU ULOŽENY DO KRABIC ACIDUR A DO LIŠTOVÝCH KRABIC

PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3 + PEN ~ 50Hz; 400/230V TN-C
3 + N + PE ~ 50Hz; 400/230V TN-C-S
1 + N + PE ~ 50Hz; 230V TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.2 :
- ČLÁNEK 412 - OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ : IZOLACÍ, KRYTY
- ČLÁNEK 413 - OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ : ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE JISTIČI, ZVÝŠENÁ - PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

LEGENDA:

- ROZVODNÁ KRABICE IP 54
- VÝVOD PRO SILNOPPROUDÁ ZAŘÍZENÍ, VOLNÝ KONEC cca 1M
  SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ KOORDINOVAT S POLOHOU ZAŘÍZENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ.

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	
ING. JOSEF TRINGELA	ING. JOSEF TRINGELA	ING. JOSEF TRINGELA	ING. KAREL ULIČNÝ AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO POZEMNÍ STAVBY ČAJKOVSKÉHO 7, 616 00 BRNO E-MAIL : karel.ulicny @ volny.cz

INVESTOR : STŘEDNÍ ŠKOLA UMĚNÍ A DESIGNU , STYLU A MÓDY A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA BRNO, HUSOVA 10, 602 00 BRNO

STAVBA : ZATEPLENÍ PODKROVÍ A VÝMĚNA STŘEŠNÍCH OKEN

OBJEKT : V OBJEKTU HUSOVA 10, BRNO

DATUM	08 / 2015
ČÍSLO ZAKÁZKY	014 / 2014
ÚČEL	PROJEKT
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ

OBSAH VÝKRESU : ELEKTROINSTALACE

MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1 : 100	01