

Dodatečná informace č. 4

k veřejné zakázce „**Půdní vestavba, šatny a spojovací chodba**“

evidenční číslo: 510928

V Brně dne 09. 09. 2015

Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

Potřeboval bych vědět, zda-li v celkové likvidační hmotnosti stavební suti 294 tun, je započten mimo stavební suti i krov, klempířské prvky atp... Chybí mi rozdělení na tyto jednotlivé druhy odpadu, popřípadě, šlo-li rozdělit na cihly, dřevo atp...

1

Dodatečná informace č. 1:

V celkové likvidační hmotnosti je vždy započteno vše-tedy i krov a jeho dílčí konstrukce (samozřejmě mimo nebezp. odpadů).

Dále k rozdělení na jednotlivé druhy odpadu-tyto jsou zahrnuty paušálně jako jeden druh a to směs suti v jedné položce se všemi přesuny a příplatky a s jednou cenou.

Ve skutečnosti má možnost dodavatel vytrídít-zejména dřevo a kovy-likvidace s nulovými náklady nebo dokonce malým ziskem.

Rozdělení v rámci PD standardně nikdy neprovádíme.

Dotaz č. 2

U položky č.207 krytina podlahová linoleum tl. 5mm, bych vás chtěl poprosit o bližší specifikaci této položky? Po konzultaci s podlahářem mi bylo sděleno že takové tloušťky se linoleum ani nevyrábí.

Dodatečná informace č. 2:

Linoleum je uvedeno jako požadovaný materiál podlahoviny s příslušnou odolností dle řešeného objektu.

Tl. 5 mm je uvedena ve skladbě konstrukcí jako přibližná-tj. včetně lepidla pro vyčíslení celkové tl. skladby zaokrouhlená na 5 mm.

Nejedná se tedy o tl. podlahoviny ve skutečnosti.

Dotaz č. 3

Položka č.164 Světlovod, neodpovídá počet ve výkresech (7ks) a ve výkazu výměr (9ks). Jaké množství je správně?

Dodatečná informace č. 3:

Počet kusů je celkem 9, jak je ve výkresech i VV.(viz celkový půdorys v.č.021-A-17/12, ...dva další jsou v únikové chodbě 4.24).

2

Dotaz č. 4

Položka č. 160 příslušenství ke střešním oknům, ke kterým oknům je namontována řídicí jednotka? Pokud předpokládám že ke všem oknům které jsou položeny u hřebene, tak celkový počet oken s touto řídicí jednotkou bude 29 a ne 22 jak je uvedeno ve výkazu výměr. Prosím o upřesnění jaké množství počtu řídicích jednotek?

Dodatečná informace č. 4:

Počet řídicích jednotek je 22, jednotky budou na oknech u hřebene pouze v učebnách 4.10, 4.14 a 4.15.

Dotaz č. 5

Potřebovali bychom vědět, zda budeme platit poplatky za zábory veřejných ploch atp; popřípadě jaké správní poplatky nám budou účtovány.

Dodatečná informace č. 5:

Ve smyslu správních poplatků za zábor veřejné plochy nebo zvláštního užívání komunikace není uvažováno.

Stavba se nachází v uzavřeném areálu, kde je také počítáno se zřízením zařízení staveniště.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29. 09. 2015 do 10:00 (konec lhůty pro podání nabídek je uveden v oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek). Všechny ostatní skutečnosti se vážou na provedenou změnu.