



SÚS JMK, p.o.
Kotkova 24
669 50 Znojmo

Číslo jednací: 815/15/15
Číslo spisové: 15/70/14-EP
Číslo: 24/2015-LK
Vyřizuje: Ing.Knoflíčková/70
Tel.: 515 282 570
Email: knoflickova@vaszn.cz
Datum: 27.3.2015

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby „II/408 Suchohrdly u Znojma – Přímětice – I/38, Stavba 06 Suchohrdly - průtah“

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala firma DOSTING spol. s r.o. v říjnu 2013.

Místo stavby: k.ú. Suchohrdly u Znojma, p.č.viz PD

Investor: SÚS JMK, p.o.

Popis stavby: Projektová dokumentace řeší rekonstrukci silnice v intravilánu obce Suchohrdly u Znojma komunikace II/408 v délce 0,907 km včetně vybudování nové okružní křižovatky. V rámci stavby dojde k vybudování chodníků, vjezdů, zastávek autobusů a vjezdových bran, parkovacích stání, dešťové kanalizace, zárubní zdi a opěrné zídky a k přeložkám IS (vodovod, telefonní kabel, veřejné osvětlení, vedení JMP, NN, kabely DTS a MTS).

V lokalitě stavby se nachází vodovod a kanalizace ve správě VAS a.s., divize Znojmo. Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí na výše popsanou stavbu za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována v souladu s platnou legislativou, ČSN, EN. Při souběhu a křížení inženýrských sítí bude dodržena ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
2. Projektová dokumentace přeložek vodovodu bude zpracována oprávněným projektantem a v souladu s novými standardy VAS, a.s., divize Znojmo, včetně specifikace vodovodních armatur.
3. V případě změny nivelety terénu nové vozovky oproti stávajícímu stavu je nutná úprava zemních zákopových souprav u vodovodních armatur a výška hydrantů. Dodavatel a investor stavby musí s tímto počítat. V případě snižování terénu nad vodovodními řady a přípojkami je nutné zachovat krytí vodovodu a přípojek nejméně 1,2 metrů. V jiném případě bude nutné tyto sítě rekonstruovat a uložit tak, aby nedošlo k zamrznutí potrubí.
4. Všechny objekty kanalizační sítě, které budou stavbou dotčeny, budou zpětně předány provozovateli a bude sepsán protokol o zpětném převzetí. Všechny poklapy revizních šachet budou nově osazeny dle technologických postupů provozovatele. Zásadnější změny nivelety původního terénu mohou vyvolat potřebu zásahu do konstrukčních prvků revizních šachet. Tyto stavební změny pak budou provedeny na vrub stavby dle standardů provozovatele.

Adresa divize
Kotkova 20
670 25 Znojmo

tel.: +420 515 282 567
fax: +420 515 225 022
e-mail: sekretar@vaszn.cz

Bankovní spojení: 0000000001702741/0100
Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně
www.vodarenska.cz

IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti
Soběšická 820/156
638 01 BRNO

5. Před realizací a po realizaci stavby bude provedena kamerová prohlídka kanalizačních řadů nad nimiž se bude stavba realizovat.
6. Doporučujeme informovat všechny odběratele v dotčené lokalitě, kteří nejsou napojeni na vodovod a kanalizaci, aby tak učinili ještě před realizací rekonstrukce komunikace.
7. Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení bude předložena k odsouhlasení VAS a.s. divize Znojmo a ZSO VAK ZNOJEMSKO.

Toto je společné stanovisko provozovatele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Znojmo a majitele inženýrských sítí Svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 1 rok ode dne vydání.

Základní údaje:
VODOVODY A KANALIZACE
ZNOJEMSKO
Kotkova 20, 669 02 ZNOJMO
CC 45671745

.....
Ing. Luděk Müller
Tajemník VAK ZNOJEMSKO

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Znojmo
Kotkova 20, 670 25 Znojmo
14

.....
Ing. Jiří Žižka
vedoucí TÚ divize Znojmo